

Vysvětlení obsahu zadávací dokumentace (1)

k veřejné zakázce na stavební práce zadávané v otevřeném nadlimitním řízení podle § 56 a násl. zákona ve lhůtách dle § 54 zákona a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále v textu jen „zákon“) **Obnova majetku města po povodni – komunikace Libušina a část ul. Staré**

Údaje o zadavateli a zastupující osobě

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Zadavatel: | Město Krnov |
| Sídlo: | Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov |
| IČO: | 002 96 139 |
| oprávněná osoba: | Ing. Tomáš Hradil, starosta |
| profil zadavatele: | http://zakazky.krnov.cz |
| 2. Pověřená osoba: | RECTE.CZ, s.r.o. |
| Sídlo: | Nádražní 612/36, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava |
| IČO: | 619 72 690 |
| kontakt, telefon, e-mail: | Jana Kobělušová, +420 734 260 410, recte@recte.cz |

Město Krnov, IČO 002 96 139, se sídlem Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov, zastoupené Ing. Tomášem Hradilem, starostou (dále jen „zadavatel“) se rozhodla vyhlásit veřejnou zakázku na stavební práce označenou **Obnova majetku města po povodni – komunikace Libušina a část ul. Staré** (dále jen „veřejná zakázka nebo zadávací řízení“). Zadavatel zahájil veřejnou zakázku zveřejněním oznámení ve Věstníku veřejných zakázek dne 8. 10. 2025 pod evidenčním číslem zakázky Z2025-055167 a v Úředním věstníku EU. Téhož dne pak zveřejnil úplné znění zadávacích podmínek na svém profilu uvedeného shora. V průběhu lhůty pro podání nabídek obdržel zadavatel od dodavatele elektronickou žádost o vysvětlení obsahu zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, na kterou odpovídá uveřejněním vysvětlení na profilu zadavatele takto:

Dotaz dodavatele (úplné znění)_1:

V technické zprávě ul. Libušina je uvedena tato skladba komunikace:

Konstrukce živičné vozovky dle TP 170 MD ČR ve skladbě :

- asfaltový beton , modifik.asf.	ACO 11+	40 mm	ČSN EN 13108-5
- spojovací postřik zbytkové množství asf.pojiva 0,2-0,65 kg/m ²			ČSN 736129
- asfaltový beton modifik.asf.	ACP 16+	60 mm	ČSN EN 13108-1
- infiltrační postřik zbytkové množství asf.pojiva 0,6-1,0 kg/m ²			ČSN 736129
c e l k e m		100 mm	

Ve výkazu výměr je v položkách asfaltových vrstev uvedeno, že jsou z nemodifikovaného asfaltu. Tento rozpor je i u ulice Staré. Žádáme Zadavatele o upřesnění, co platí?

Odpověď zadavatele na dotaz:

Zadavatel požaduje modifikovaný asfaltový beton – upraveno ve výkaze výměr, který tvoří přílohu tohoto vysvětlení.

Dotaz dodavatele (úplné znění)_2:

V technické zprávě ul. Stará je uvedeno, že v místech, kde je vozovka posunuta do prostoru stávajícího chodníku je doplněná konstrukce vozovky. Konstrukce bude zhotovena ze 150 mm ŠD, 150 mm kameniva stmeleného cementem a dále ji budou tvořit živičné vrstvy.

Konstrukce živičné vozovky dle TP 170 MD ČR ve skladbě : (v místě rozšíření)

- asfaltový beton , modifik.asf,	ACO 11+	40 mm	ČSN EN 13108-5
- spojovací postřík zbytkové množství asf.pojiva 0,2-0,65 kg/m ²			ČSN 736129
- asfaltový beton modifik.asf,	ACP 16+	60 mm	ČSN EN 13108-1
- infiltrační postřík zbytkové množství asf.pojiva 0,6-1,0 kg/m ²			ČSN 736129
- kamenivo stmelené cementem C 8/10	SC	150 mm	ČSN 736126
- štěrkodrt' fr. 0-32	ŠD _A	150 mm	ČSN 736126
c e l k e m		400 mm	

Ve výkazu výměr položka pro vrstvu z KSC chybí. Žádáme Zadavatele o vysvětlení.

Odpověď zadavatele na dotaz:

Směs stmelená cementem v rozpočtu chybí. Jedná se o množství v celkové ploše 121m². Zpracovatelem projektové dokumentace bylo doplněno do výkazu výměr. Aktualizovaný výkaz výměr tvoří přílohu tohoto vysvětlení.

V návaznosti na shora uvedené upravuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek následovně: Původní lhůta pro podání nabídek do 10. 11. 2025 do 9:00 hodin **se ruší** a nahrazuje se novou lhůtou, **a to do 13. 11. 2025 do 09:00 hodin**. Změna lhůty bude zohledněna rovněž v oznámení o zahájení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek a Úředním věstníku EU

V Ostravě dne: 29. 10. 2025

Jana Kobělušová

osoba oprávněná jednat jménem zadavatele

Příloha – aktualizovaný výkaz výměr