

Vysvětlení obsahu zadávací dokumentace (1)

k veřejné zakázce na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále v textu jen „zákon“) **Oprava po povodni – ZŠ Dvořákův okruh 60/2, Krnov**

Údaje o zadavateli a zastupující osobě

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Zadavatel: | Město Krnov |
| Sídlo: | Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov |
| IČO: | 002 96 139 |
| oprávněná osoba: | Ing. Tomáš Hradil, starosta |
| profil zadavatele: | http://zakazky.krnov.cz |
| 2. Pověřená osoba: | RECTE.CZ, s.r.o. |
| Sídlo: | Nádražní 612/36, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava |
| IČO: | 619 72 690 |
| kontakt, telefon, e-mail: | Jana Kobělušová, +420 734 260 410, recte@recte.cz |

Město Krnov, IČO 002 96 139, se sídlem Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov, zastoupené Ing. Tomášem Hradilem, starostou (dále jen „zadavatel“) se rozhodla vyhlásit veřejnou zakázku na stavební práce označenou **Oprava po povodni – ZŠ Dvořákův okruh 60/2, Krnov** (dále jen „veřejná zakázka nebo zadávací řízení“). Zadavatel zahájil veřejnou zakázku ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s § 53 a násl. zákona, a to v souladu s § 214 zákona uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele dne **4. 11. 2025**.

V průběhu lhůty pro podání nabídek obdržel zadavatel od dodavatele elektronickou žádost o vysvětlení obsahu zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, na kterou odpovídá uveřejněním vysvětlení na profilu zadavatele takto:

Dotaz dodavatele (úplné znění)_1:

Našli jsme nesrovnalosti mezi technickou zprávou a rozpočtem. Rozpočet uvádí, že se má jednat o krémovou injektáž, ale technická zpráva uvádí, že se má jednat o tlakovou injektáž. Prosím tedy o sdělení, o jakou injektáž se má jednat.

Odpověď zadavatele na dotaz:

V rozpočtu došlo k chybnému zadání položky. Položka č. 11 byla upravena do souladu s projektovou dokumentací. V příloze opravený slepý rozpočet s výkazem výměr.

Dotaz dodavatele (úplné znění)_2:

Poprosíme o přiložení projektové dokumentace k elektromontáži a PBŘ.

Odpověď zadavatele na dotaz:

- 1) Požárně bezpečnostní řešení nebylo zpracováno. V rámci navrženého projekčního řešení nedochází ke změně požárně bezpečnostního řešení objektu. Došlo pouze ke změně únikových dveří se zachováním požadovaných únikových pruhů.
- 2) Projektová dokumentace elektroinstalace nebyla zpracována. Jedná se o úpravy stávající elektroinstalace ve stávajících trasách. Prosím o nacenění položek dle rozpočtu.

V Ostravě dne: 14. 11. 2025

Jana Kobělušová
osoba oprávněná jednat jménem zadavatele