

Vysvětlení obsahu zadávací dokumentace (3)

k veřejné zakázce na stavební práce **Přístavba hasičské zbrojnice, ulice Partyzánů, Krnov** zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění změn a doplňků (dále v textu jen „zákon“) učiněná prostřednictvím profilu zadavatele uvedeného níže

Údaje o zadavateli a zastupující osobě

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Zadavatel: | Město Krnov |
| Sídlo: | Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov |
| IČO: | 002 96 139 |
| oprávněná osoba: | Ing. Tomáš Hradil, starosta |
| profil zadavatele: | http://zakazky.krnov.cz |
| 2. Pověřená osoba: | RECTE.CZ, s.r.o. |
| Sídlo: | Nádražní 612/36, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava |
| IČO: | 619 72 690 |
| kontakt, telefon, e-mail: | Jana Kobělušová, +420 734 260 410, recte@recte.cz |

Město Krnov, IČO 002 96 139, se sídlem Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov, zastoupené Ing. Tomášem Hradilem, starostou (dále jen „zadavatel“) se rozhodla vyhlásit veřejnou zakázku na stavební práce označenou **Přístavba hasičské zbrojnice, ulice Partyzánů, Krnov** (dále jen „veřejná zakázka nebo zadávací řízení“). Zadavatel zahájil veřejnou zakázku ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s § 53 a násl. zákona, a to v souladu s § 214 zákona uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele dne 5. 11. 2025.

V průběhu lhůty pro podání nabídek obdržel zadavatel od dodavatele elektronickou žádost o vysvětlení obsahu zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky. Tato žádost byla však zadavateli doručena až po uplynutí zákonné lhůty, ve které mohou dodavatelé žádost o vysvětlení zadávacích podmínek podat. Zadavatel na dotazy nicméně odpovídá následovně:

Dotaz dodavatele (úplné znění)_1:

„751 Rozvody stlačeného vzduchu“:

V technické zprávě je zmínka také o kompresoru a jeho technických parametrech, ve výpise však kompresor není uveden. Kompresor je nebo není součástí dodávky?

Odpověď zadavatele na dotaz:

Vysokotlaký samostatně stojící kompresor není součástí dodávky.

Kompresor na pneu, brzdy má minimální požadavky:

- šroubový kompresor s integrovanou sušičkou a vzdušníkem.

Technické údaje	1100x550x950 mm
Rozměry	1100x550x950 mm
objemový průtok vzduchu	0,85 m ³ /min při tlaku 13 bar
provozní tlak	13 bar
výkon motoru	7,5 kW
hmotnost	460 kg

Dotaz dodavatele (úplné znění)_2:

Při vyplňování slepého rozpočtu v části **SO – 02 – Přístavba ZP** jsme si všimli, že oddíl č. **9 – Ostatní konstrukce a práce, bourání** načítá do svého součtu také oddíl č. **94 – Lešení a stavební výtahy**. Žádáme o opravu kalkulačního vzorce v příslušných oddílech.

Odpověď zadavatele na dotaz:

Viz příloha tohoto vysvětlení.

Sdělení zadavatele

Zadavatel obdržel k obsahu zadávacích podmínek dotazy, které evidoval po označení **Vysvětlení zadávací dokumentace 2**. Toto vysvětlení zadávací dokumentace bylo zveřejněno na profilu zadavatele v zákonem stanovené lhůtě, a to dne 20. 11. 2025.

Součástí dotazu byla mimo jiné otázka týkající se termínu plnění ve vztahu k předpokládané hodnotě veřejné zakázky, kterou tazatel uvedl ve výši přibližně 25 mil. Kč, resp. tazatel považoval stanovenou lhůtu výstavby (180 dní) za lhůtu nereálnou. Zadavatel k této otázce uvedl, že stanovená lhůta výstavby není nereálná, pokud bude realizace probíhat v příznivém klimatickém období. Výše předpokládaných nákladů odpovídá stanovené lhůtě. Zadavatel v této souvislosti setrval na svém požadavku lhůty výstavby (180 dní). Zadavatel v této souvislosti upozorňuje, že předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 12 mil. Kč bez DPH (čl. 2 odst. 3 zadávací dokumentace).

V návaznosti na provedenou úpravu výkazu výměr se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek následovně:

Původně stanovená lhůta pro podání nabídek do **28. 11. 2025 do 9:00 hodin se ruší** a nahrazuje se **novou lhůtou pro podání nabídek, a to do 4. 12. 2025 do 9:00 hodin.**

V Ostravě dne: 26. 11. 2025

JANA KOBĚLUŠOVÁ

zástupce zadavatele

Příloha – aktualizovaný výkaz výměr