

LEGENDA - BAREVNÉ ZNAČENÍ

- Úprava dispozice
- Konstrukce neprováděné - po vydání povolení záměru
- Úprava dispozice
- Konstrukce nové - po vydání povolení záměru


Legenda potrubí a značek

- 1 stávající ocelové stoupací potrubí
- 0.T. stávající otopné těleso
- stávající ocelové přívodní potrubí (beze změny)
- stávající ocelové vratné potrubí (beze změny)
- stávající ocelové přívodní potrubí (odstraněno)
- stávající ocelové vratné potrubí (odstraněno)
- nové ocelové přívodní potrubí (sekundér)
- nové ocelové vratné potrubí (sekundér)
- nové ocelové přívodní potrubí
- nové ocelové vratné potrubí
- ocelová chránička prostupu potrubí
- ti / ti potrubí opatřeno tepelnou izolací

Do stávajícího zdroje tepla nebude zasahováno. Bude odstraněno stávající potrubí, vedené v instalačním kanále v podlaze. Toto vedení bude nahrazeno novým potrubím, vedeným pod stropem 1.NP. Stávající potrubí, vedené po stěnách a pod stropem bude zachováno. Stávající otopná tělesa budou zachována. Budou pouze očistěna a opatřena novým nátěrem.

Legenda místností

Ozn.	Název místnosti	Plocha [m2]
150	Závěří	66,91
151	Kolárna	12,47
152	Chodba	106,57
153	Šatny	116,38
154	Šatny	116,76
155	Učebna	78,90
156	Kabinet	21,95
157	Učebna	88,51
158	Kabinet	39,40
159 a	Chodba	45,06
		692,90 m²




Tato část projektové dokumentace řeší nové rozvody vytápění v souvislosti se stavebními úpravami v 1.NP, části B1 Základní školy - Žižkova, Krnov.

Je nutné zajistit napojení stávajících rozvodů potrubí na nové potrubí vytápění. Poloha stávajícího potrubí vychází z místní obhlídky a dostupné původní projektové dokumentace zpracované STAVOPROJEKTEM v říjnu 1973. Část stávajícího potrubí bude v rámci bouracích prací odstraněna a nahrazena novým potrubím, vedeným pod stropem. Před zahájením prací a v průběhu bouracích činností je nezbytné ověřit skutečný stav a přesné polohy potrubí, které nebylo možné při zpracování této dokumentace spolehlivě určit.

Před zahájením stavby a v průběhu bouracích prací je zhotovitel povinen ověřit polohu, dimenze, profil a materiál stávajícího potrubí.

Zhotovitel rovněž ověří, zda je navržené řešení realizovatelné v souladu s touto projektovou dokumentací. V případě zjištění jakýchkoliv nesrovnalostí nebo odchylek oproti dokumentaci je povinen bezodkladně kontaktovat odpovědného projektanta, který navrhne odpovídající úpravu řešení dle skutečného stavu.



Jedná se o projektovou dokumentaci pro výběr zhotovitele a provádění stavby. Kótováno v koordinačních rozměrech. Veškeré rozměry nutno ověřit na stavbě dle skutečnosti. V případě rozporu mezi jednotlivými částmi PD bude před započetím prací vznesen dotaz na zodpovědného projektanta, který rozhodne o platném řešení. Při provádění budou dodržovány pokyny, návody a technologické předpisy výroby jednotlivých výrobků a materiálů. Veškerý obsah této dokumentace, zpracované dle Vyhl. 131/2024 Sb., Příloha č. 8, slouží pouze pro účely získání stavebního povolení. Tato dokumentace je vlastnictvím zhotovitele výše uvedených. Předání třetím osobám, či jiné aktivity související s informacemi uvedenými v této dokumentaci, nejsou dovoleny jiným osobám, než kterým je dokumentace určena. Jakékoliv změny v tomto dokumentu mohou být provedeny pouze s písemným souhlasem zodpovědného projektanta. Informace v této dokumentaci nesmí být v žádném případě svévolně pozměněny, doplňovány nebo odstraňovány. Veškeré informace, vč. dispozičních a konstrukčních řešení, jsou určena pouze pro projekt Stavební úpravy Základní školy Krnov, Žižkova 3, okres Bruntál, p.o., po povodni - ETAPA 1, k.ú. Opavské Předměstí. Kopírovat a archivovat dokumentaci nesmí jiné subjekty, než které jsou uvedeny v rozdělovníku dokumentace. Pokud dojde k porušení této povinnosti a ustanovení, bude zhotovitel dokumentace požadovat náhradu vzniklé škody.

0.000 = úroveň podlahy 1.NP		PROJEKČNÍ A ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ	
BLAŽEK PROJEKT		BLAŽEK PROJEKT s.r.o.	
NAZEV STAVBY: Stavební úpravy Základní školy Krnov, Žižkova 3, okres Bruntál, p.o., po povodni - ETAPA 1		www.blazekprojekt.com, info@blazekprojekt.com, tel: 730 412 414, mob: +420 774 721 120	
OBJEKT: Budova B1	DATUM: 5/2025		
ČÁST: D.1.2.4.2 Výkresová část	FORMAT: 597x594 mm		
INVESTOR: Město Krnov, IČO: 00296139, Hlavní náměstí 96/1, 79401 Krnov	ZAKÁZKA Č.: 322025		
PARCELA: 1365/1, 1365/3, 1368/16	OBEC: Krnov	K.Ú.: Opavské Předměstí	STUPEŇ: DPS
ZODPOVĚDNÝ PR.: Ing. Petr Blažek, MBA	tel.: +420 774 721 120	email: blazek@blazekprojekt.com	
KONTROLOVAL: Ing. Petr Blažek, MBA	tel.: +420 774 721 120	email: blazek@blazekprojekt.com	
VYPRACOVAL: Ing. Petr Valeček	tel.: +420 702 233 209	email: valecek@blazekprojekt.com	
VYPRACOVAL: Bc. Martin Jašek	tel.: +420 606 095 422	email: jasek@blazekprojekt.com	
AUTORIZACE: IP00 1103714			
NAZEV VÝKRESU: Půdorys 1NP - vytápění		MĚŘITKO: 1:75	VÝKRES Č.: D.1.2.4.2.1