


LEGENDA OTOPNÝCH TĚLES

VÝMĚNA OT VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH OTOPNÝCH TĚLES FORMOU KUS ZA KUS (ZACHOVÁNÍ KONSTRUKČNÍHO TYPU TĚLESA, ROZMĚRŮ A POZICE; POPŘ. POUZE DROBNÉ POSUNUTÍ); VÝMĚNA VČETNĚ PŘÍPOJOVACÍCH ARMATUR A TERMOSTATICKÝCH HLAVIC JEDNÁ SE O HLINIKOVÁ ČLÁNKOVÁ OTOPNÁ TĚLESA JEDNOSTRANNÝM BOČNÍM PŘÍPOJENÍM SPECIFIKACE NAPŘ:



NAPOJENÍ TĚLES - VÝMĚNA PŮVODNÍCH ARMATUR VE STEJNÉM KONSTRUKČNÍM PROVEDENÍ I DN: TP(R)V-XX-R XX TERMOSTATICKÝ VENTIL PŘÍMÝ (R-ROHOVÝ), PN10 R DIMENZE VENTILU - PŘEVZATO Z PŮVODNÍ PD - PŘED OBJEDNÁNÍM PROVĚŘIT NA MÍSTĚ! REGULAČNÍ NASTAVENÍ VENTILU - PŘEVZATO Z PŮVODNÍ PD - PŘED DEMONTÁŽÍ PROVĚŘIT NA STÁVAJÍCÍM VENTILU JEHO NASTAVENÍ A POROVNAT S PŘEDEPSANÝM! TH TERMOSTATICKÁ HLAVICE S VESTAVĚNÝM KAPALINOVÝM ČIDLEM (M30x1,5) S KLIPY PRO OMEZENÍ NASTAVENÍ REGULAČE URČENO PRO TERMOSTATICKÉ VENTILY (R)PŠ-XX XX REGULAČNÍ UZAVÍRATELNÉ ŠROUBENÍ S VYPOUŠTĚNÍM PŘÍMÉ (R-ROHOVÉ), PN10 DIMENZE VENTILU - PŘEVZATO Z PŮVODNÍ PD - PŘED OBJEDNÁNÍM PROVĚŘIT NA MÍSTĚ! VK NASTAVIT NA MAX. OTEVŘENÍ (OVĚŘIT DLE NASTAVENÍ PŮVODNÍHO VENTILU - PŘED DEMONTÁŽÍ) VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT S VNĚJŠÍM ZÁVITEM A ZÁTKOU, PN10

LEGENDA POTRUBÍ

STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ Z OCELI - PONECHANO BEZ ZMĚN POUZE LOKÁLNÍ OPRAVY POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ (OŠKRÁBÁNÍ, NÁTĚR, ZAPRAVENÍ ATD.); POPŘ. DOPLNĚNÍ TEPELNÉ ISOLACE STÁVAJÍCÍ PÁTERNÍ ROZVODY - PONECHANO BEZ ZMĚN NOVÁ ČÁSTI PŘÍPOJOVACÍCH POTRUBÍ MATERIÁL: Cu POTRUBÍ SPOJOVÁNÉ LISOVÁNÍ, PRO NÁPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ROZVODY A PŘÍPOJOVACÍ ARMATURY BUDOU POUŽITY PŘÍSLUŠNÉ LISOVACÍ PŘECHODOVÉ KUSY SE ZÁVITEM POTRUBÍ BUDE ISOLOVÁNO PE TRUBICEMI TL. 20 mm NEBO OPATŘENO NÁTĚREM

POZNÁMKY

-MONTÁŽE JE NUTNO PROVÁDĚT V SOULADU S BEZP. PŘEDPISY A PŘÍSLUŠNÝMI NORMAMI (ČSN 060310, ČSN 050610, ČSN 050630). -PŘI PROVÁDĚNÍ JE NUTNÁ KOORDINACE S OSTATNÍMI PROFESEMI A SE STAVBOU. -PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY JE DODAVATEL POVINEN NASTUDOVAT TUTO PROJEKTOVOU DOKUMENTACI V CELEM ROZSAHU. V PŘÍPADĚ JAKÝKOLIV NEJASNOSTI JE NUTNÉ KONTAKTOVAT AUTORA PD. -PŘED DEMONTÁŽÍ POTRUBÍ JE NUTNÉ OVĚŘIT JEHO ÚČEL A ZÁROVEŇ ZMAPOVAT VŠECHNY NÁPOJENÉ KOMPONENTY. POKUD BY NA STAVBĚ DOŠLO K ZJISTĚNÍ ODLIŠNOSTI OPROTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI, MUSÍ ZHOTOVITEL KONTAKTOVAT ZÁSTUPCE INVESTORA A ODPOVĚDNÉHO PROJEKTANTA. -PŘED OBJEDNÁNÍM NAVRŽENÝCH TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ SE DOPORUČUJE PROMĚŘIT STAVEBNÍ ROZMĚRY PRO JEJICH MONTÁŽ V MÍSTECH INSTALACE, JESTLI NEDOŠLO ZE STRANY STAVBY NEBO JINÝCH PROFESÍ KE ZMĚNÁM OPROTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI. -DODÁVKY, INSTALACE, ZPROVOZNĚNÍ ATD. MUSÍ BÝT PROVÁDĚNÝ V SOULADU S POKYNY DODAVATELŮ JEDNOTLIVÝCH ZAŘÍZENÍ.

±0,000 = ČISTÁ PODLAHA VSTUPU 1NP Tato dokumentace je určeno pro provádění staveb a nestranuje důkazem. Projektant nenes odpovědnost při použití na jiný, než uvedený účel. Při jakémkoliv nesouladu projektu se skutečností nutno konzultovat s projektantem.			<div>INVESTOR/CLIENT:</div> <div>Město Krnov Hlavní náměstí 96/1 794 01 Krnov IČ: 002 96 139</div>			<div>GENERAL PROJECTANT/GENERAL DESIGNER:</div> <div>STAV MORAVA spol. s r.o. Jiráská 570/30 702 00 Ostrava – Přívoz IČ: 479 77 655</div> <div>STAVMORAOSTRAVA</div>		
<div>ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ ČÁSTI/AUTHOR OF DESIGN SECTION:</div> <div>ING. VOJTĚCH DUŽÍK – PROJEKCE VYTÁPĚNÍ, ZTI IČ: 08 891 176 TEL. +420 732 344 867</div>								
<div>ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT/AUTHORIZED DESIGNER:</div> <div>ING. VOJTĚCH DUŽÍK Oskat – 0808 TEXT – C. 1104549 IČS: 08081176</div>			<div>HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU/CHIEF PROJECT ENGINEER:</div> <div>ING. MAREK SZOTKOWSKI TEL: (+420 603 834 281)</div>			<div>KRESLIL/DESIGNER:</div> <div>ING. VOJTĚCH DUŽÍK –</div>		
<div>MÍSTO AKCE/REGION:</div> <div>parcels č. 2754/1 v k. ú. Krnov – Horní Předměstí [674737]</div>								
<div>AKCE/PROJECT:</div> <div>Opravy po povodni – Městské divadlo Krnov – PD</div>						<div>DATUM/DATE:</div> <div>07/2025</div>		
						<div>FORMAT VÝKRESU/FORMAT:</div> <div>594 x 841</div>		
						<div>MĚŘÍTKO/SCALE:</div> <div>1:50</div>		
<div>OBSAH/CONTENT :</div> <div>D.1.2.3 – VYTÁPĚNÍ</div>						<div>STUPEŇ PD/LEVEL:</div> <div>DPS</div>		
<div>ST.OBJECT/BUILD.OBJECT :</div> <div>SO.01</div>								
<div>NÁZEV VÝKRESU/DRAWING:</div> <div>PŮDORYS 1.PP</div>						<div>ČÁST DOKUM./PART:</div> <div>D.1.2.3.2</div>		
						<div>Č. VÝKR./NUMBER:</div> <div>01</div>		