

Zveřejněno na profilu zadavatele dne:
Vyřizuje jako pověřená osoba:

22. 1. 2026
RECTE.CZ, s.r.o., Jana Kobělušová

Vysvětlení obsahu zadávací dokumentace (1) k veřejné zakázce na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále v textu jen „zákon“) **Obnova majetku města po povodni – Městské divadlo v Krnově**

Údaje o zadavateli a jeho zástupci

zadavatel:	Město Krnov
sídlo:	Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov
IČO:	002 96 139
oprávněná osoba:	Ing. Tomáš Hradil, starosta
profil zadavatele:	http://zakazky.krnov.cz
Zástupce zadavatele:	RECTE.CZ, s.r.o.
sídlo:	Nádražní 612/36, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava
IČO:	619 72 690
kontakt, telefon, e-mail:	Jana Kobělušová, +420 734 260 410, recte@recte.cz

Město Krnov, IČO 002 96 139, se sídlem Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov, zastoupené Ing. Tomášem Hradilem, starostou (dále jen „zadavatel“) se rozhodla vyhlásit veřejnou zakázku na stavební práce **Obnova majetku města po povodni – Městské divadlo v Krnově** (dále jen „veřejná zakázka“ nebo „zadávací řízení“). Zadavatel zahájil veřejnou zakázku ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s § 53 a násl. zákona uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele dne **14. 1. 2026** způsobem a v souladu s § 214 zákona.

V průběhu lhůty pro podání nabídek obdržel zadavatel od dodavatele elektronickou žádost o vysvětlení obsahu zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, na kterou odpovídá uveřejněním vysvětlení na profilu zadavatele následovně:

Dotaz dodavatele (úplné znění)_1:

Prosím o upřesnění požadavku na úpravu dveří. Jsou požadované v úpravě HPL nebo nástřik RAL? Jelikož v rozpočtu je úprava HPL a ve výpisu prvků nástřik RAL Bílý.

Odpověď zadavatele na dotaz:

Dveře budou dodány s HPL povrchem dle rozpočtu, barva RAL udává pouze uvažovanou barevnost povrchu v rámci vzorníku RAL, konečné barevné řešení bude vybráno AD a zástupcem NPÚ dle dodaného vzorníku výrobce dveří s HPL povrchy.

Dotaz dodavatele (úplné znění)_2:

Žádáme o doplnění knihy svítidel, viz. výkaz výměr SO 01 D.1.2.4 elektroinstalace.

Odpověď zadavatele na dotaz:

Zasíláme jako přílohu tohoto vysvětlení.

Dotaz dodavatele (úplné znění)_3:

Žádáme o vysvětlení výkazu výměr objekt SO 01 D.1.1.1 stavební úpravy oddíl 954 Opláštění konstrukcí sádkartonovými deskami: položka se zápornou hodnotou?

94 595920030R Deska sádkartonová protipožární; F, D; tl = 12,5 mm m2 -138,42020 0,00

Odpověď zadavatele na dotaz:

Záporná položka č. 94 odečítá opláštění protipožárními deskami, které je již zahrnuto v rámci položky č. 93. Tato záporná položka je následně nahrazena položkou č. 95 – sádrovláknitá deska, voděodolná.

Dotaz dodavatele (úplné znění)_4:

Vážený zadavateli, tímto Vás žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace.

a) Žádáme o bližší specifikaci pol.č. 234				
234	7675869000	D+M fólie proti pronikání světla	m2	76,56000
Dodávka a montáž hlavního profilu, příčných profilů, obvodového profilu a zavěšovacího prvku. S-01_mezipatro, podhled : v prostoru pod pódium bude ze strany dřevěného záklopu stropu : aplikována neprůhledná fólie proti pronikání světla ze suterénu do hlediště : m.č. : 0.11 : 66,30*1,1 72,93000 0.12 : 3,30*1,1 3,63000 Mezisoučet 76,56000				
b) Prosíme o vysvětlení pol.č. 228 prvek Z/04. Dle výpisu prvků má být vše z nerezové oceli?				
228	767_Z/04.	R_Z/04_D+M_sestava zábradlí + madlo, nerez, N/16	kg	495,00000
výpis PSV - zámečnické výrobky : kompletní provedení dle popisu : vč. kotvení : svařovaná zámečnická konstrukce z nerezové oceli : nerezová ocel : kotvení šrouby s hmoždinkami M1-4 ks plotna (2 ks-plotna) : zápustné kotvení pod dlažbu : uložení ploten do polymerním, lepidla : zavíčkování volně ukončeného potrubí : 495,0 495,00000 Mezisoučet 495,00000				
c) Prosíme o bližší specifikaci sedadel – kotvení a potahu.				
195	766_N/12	N/12 zpětná montáž sedačkových sestav, nové kotvící prvky, vyčištění textilního potahu	ks	149,00000
sedadel 18+21+26+27+28+29 149,00000 Mezisoučet 149,00000				
d) Prosíme o bližší specifikaci stropní fólie.				
234	7675869000	D+M fólie proti pronikání světla	m2	76,56000
Dodávka a montáž hlavního profilu, příčných profilů, obvodového profilu a zavěšovacího prvku. S-01_mezipatro, podhled : v prostoru pod pódium bude ze strany dřevěného záklopu stropu : aplikována neprůhledná fólie proti pronikání světla ze suterénu do hlediště : m.č. : 0.11 : 66,30*1,1 72,93000 0.12 : 3,30*1,1 3,63000 Mezisoučet 76,56000				

Odpověď zadavatele na dotaz:

Ad a) Jedná se o černou neprůhlednou PE difúzně otevřenou fólii požární kvality min. **B-s1-d0, is=0mm/min**

Ad b) ANO, výrobek Z/04 je z nerezové oceli.



Ad c) Jedná se o zpětnou montáž původních sedadel uskladněných v divadle (viz obr.). Kotvení pomocí šroubů M8 x 60 + hmoždinka do bet. podlahy. V podlaze jsou stále původní hmoždinky, s jejich využitelností jsme ovšem kvůli nejasnému stavu nepočítali.

Ad d) Viz písm. a).

V Ostravě dne: 22. 1. 2026

JANA KOBĚLUŠOVÁ
zástupce zadavatele