

Zveřejněno na profilu zadavatele dne:
Vyřizuje jako zástupce zadavatele:

29. 01. 2026
RECTE.CZ, s.r.o., Jana Kobělušová

Vysvětlení obsahu zadávací dokumentace (2) k veřejné zakázce na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále v textu jen „zákon“) **Obnova majetku města po povodni – Městské divadlo v Krnově**

Údaje o zadavateli a jeho zástupci

zadavatel:	Město Krnov
sídlo:	Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov
IČO:	002 96 139
oprávněná osoba:	Ing. Tomáš Hradil, starosta
profil zadavatele:	http://zakazky.krnov.cz
Zástupce zadavatele:	RECTE.CZ, s.r.o.
sídlo:	Nádražní 612/36, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava
IČO:	619 72 690
kontakt, telefon, e-mail:	Jana Kobělušová, +420 734 260 410, recte@recte.cz

Město Krnov, IČO 002 96 139, se sídlem Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov, zastoupené Ing. Tomášem Hradilem, starostou (dále jen „zadavatel“) se rozhodla vyhlásit veřejnou zakázku na stavební práce **Obnova majetku města po povodni – Městské divadlo v Krnově** (dále jen „veřejná zakázka“ nebo „zadávací řízení“). Zadavatel zahájil veřejnou zakázku ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s § 53 a násl. zákona uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele dne **14. 1. 2026** způsobem a v souladu s § 214 zákona.

V průběhu lhůty pro podání nabídek obdržel zadavatel od dodavatele elektronickou žádost o vysvětlení obsahu zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, na kterou odpovídá uveřejněním vysvětlení na profilu zadavatele následovně:

Dotaz dodavatele (úplné znění):

Žádáme o úpravu soupisu prací Vzduchotechnika. Všechny položky jsou zde duplicitně.
Žádáme o přesun pol. č.222 z oddílu zámečnické do Truhlářských. Jedná se o dveře CPL. Jiné přesuny.
222 767_D/19 požární R_D+M_D/19_interiérové dveře s požární odolností EW30-DP3-C, 800x1970 mm kpl
6,00000 0,00 0,00
výpisy PSV – dveřní výplně : :
kompletní provedení dle popisu : :
světlý rozměr dveří: 800x1970 mm : :
pravé : 4 :
levé : 2 :
6 6,00000

Odpověď zadavatele na dotaz:

Položky u vzduchotechniky nejsou duplicitní. Jedná se o rozdělení na dodávku materiálu a montáž příslušných prvků. Ke každé položce byly doplněny popisy upřesňující, k čemu se vztahuje. Položka č. 222 byla na základě požadavku přesunuta do části truhlářské výroby. Rozpočty zohledňující uvedené skutečnosti zasíláme v příloze tohoto Vysvětlení.

V Ostravě dne: 29. 01. 2026

JANA KOBĚLUŠOVÁ
zástupce zadavatele