

Vysvětlení obsahu zadávací dokumentace (1)

k veřejné zakázce na stavební práce zadávané v otevřeném nadlimitním řízení podle § 56 a násl. zákona ve lhůtách dle § 54 zákona a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále v textu jen „zákon“) **Obnova majetku města po povodni – chodníky ul. Říční okruh, Krnov**

Údaje o zadavateli a zastupující osobě

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Zadavatel: | Město Krnov |
| Sídlo: | Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov |
| IČO: | 002 96 139 |
| oprávněná osoba: | Ing. Tomáš Hradil, starosta |
| profil zadavatele: | http://zakazky.krnov.cz |
| 2. Pověřená osoba: | RECTE.CZ, s.r.o. |
| Sídlo: | Nádražní 612/36, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava |
| IČO: | 619 72 690 |
| kontakt, telefon, e-mail: | Jana Kobělušová, +420 734 260 410, recte@recte.cz |

Město Krnov, IČO 002 96 139, se sídlem Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov, zastoupené Ing. Tomášem Hradilem, starostou (dále jen „zadavatel“) se rozhodla vyhlásit veřejnou zakázku na stavební práce označenou **Obnova majetku města po povodni – chodníky ul. Říční okruh, Krnov** (dále jen „veřejná zakázka nebo zadávací řízení“). Zadavatel zahájil veřejnou zakázku zveřejněním oznámení ve Věstníku veřejných zakázek dne 30. 1. 2026 pod evidenčním číslem zakázky Z2026-006549. Téhož dne pak zveřejnil úplné znění zadávacích podmínek na svém profilu uvedeného shora. V průběhu lhůty pro podání nabídek obdržel zadavatel od dodavatele elektronickou žádost o vysvětlení obsahu zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, na kterou odpovídá uveřejněním vysvětlení na profilu zadavatele takto:

Dotaz dodavatele (úplné znění)_1:

Dobrý den, ve slepém rozpočtu je u níže uvedených položek (obruby) pouze osazení, bez dodávky obrub. Je to tak správně? Pokud to má být i s dodávkou můžete specifikovat u kterých položek budou jaké obruby?

69 01 917161111RT3 Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z C 16/20 m 26,00
70 01 917862114RT5 Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 16/20 m 347,00
71 01 917862114RT7 Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 16/20 m 5,00
72 01 917862114RV3 Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 16/20 m 24,00
73 01 917862114RV4 Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 16/20 m 4,00

Odpověď zadavatele na dotaz:

Rozpočet je sestaven z položek v ceníkové soustavě RTS. Jedná se o platné položky ceníku RTS se specifikací, kde poslední tři znaky určují přidanou specifikaci. Jedná se tedy vždy o montáž včetně dodávky obrubníků.

69 01 917161111RT3 Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z C 16/20 včetně kamen. obrubníku OP 3 25 x 20, vč. oblouků
70 01 917862114RT5 Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 16/20 včetně obrubníku 1000 x 100 x 250 mm
71 01 917862114RT7 Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 16/20 včetně obrubníku 1000 x 150 x 250 mm
72 01 917862114RV3 Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 16/20 včetně obrubníku nájezdového 1000 x 150 x 150 mm
73 01 917862114RV4 Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 16/20 včetně obrubníku nájezdového náběhového 1000 x 150 x 150-250 mm

V Ostravě dne: 10. 2. 2026

Jana Kobělušová

osoba oprávněná jednat jménem zadavatele