


RTA,RTB rozváděče topení větve A a B

Rozváděč v provedení na zeď
Tř2, IP65, 3x12M
typ RZI-N-3T36

Výbava RTC se uloží do stávajícího R, který bude upraven



Instalovaný Pi	Den kW	Noc kW
rozdávěč topení RTA	4,5	
rozdávěč topení RTB	6,365	
rozdávěč topení RTC	3,6	
Celkem Pi	14,465	

Veškeré přístroje NN typ např. OEZ
vypínací schopnost 10kA

NAPÁJENÍ :	3x240/400V + PE + N, 50Hz AC
OCHRANA :	automatické odpojení od zdroje TN-C, TN-S

Zdeněk Frýdl, 793 93 Brantice 339		IČO : 18101411		
Zodp.projektant:	Vypracoval:	Kreslil:		
Investor:		Město Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov		Stupeň : DPS
Název akce:		Rekonstrukce vytápění okapů objektu kina Mír, nám. Míru 14, 794 01 Krnov, parc.č. 1, k.ú. Opavské Předměstí		Datum: 03/2019
Výkres:		ELEKTROINSTALACE - montážní schéma RTA,B,C		Měřítka: A4
				Č.výkr.: D.1.4.7.02