

POZNÁMKY

- Stávající rozvaděče budou demontovány a nahrazeny novými.
- Stávající jističe budou vyměněny za nové o hodnotách dle smlouvy jednotlivých nájemníků s ČEZ Distribuce a.s.. Doporučená hodnota hlavního jističe je min. 20A/B.
- Provedení a zapojení elektroměrových rozvaděčů musí odpovídat přípojovcím podmínkám ČEZ Distribuce a.s.




ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE:

Rozvodné soustavy:

- 3NPE str. 50Hz, 400/230V TN-C-S

Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude zajištěna v souladu s ČSN 33 2000–4–41 ed.2, ČSN 33 2000–5–54 ed.3, a souvisejícími normami podle odkazů v těchto normách. Ochrana při poruše je zajištěna ochranným pospojováním a automatickým odpojením od zdroje.

Ochrana před nebezpečným dotykem bude zajištěna izolací živých částí, kryty nebo přepážkami.

AKCE		BYTOVÝ DŮM ALBRECHTICKÁ 100 D ROZVODY ELEKTRO SPOLEČNÝCH PROSTOR				 ELEKTRO BLAŤÁK OD NÁVRHU PO REALIZACI	
VYPRACOVAL	RADIM BLAŤÁK		KONTROLOVAL	RADIM BLAŤÁK			
MÍSTO	Albrechtická 100 D, Křnov					PARE	
INVESTOR	Město Křnov, Hlavní náměstí 96/1 794 01 Křnov 1						
ČÁST	D.1.4	DATUM	11/2018	ZAKÁZKA	2018/152	STUPEŇ	DPS
						FORMÁT	2x A4
						MĚŘÍTKO	
ČÍSLO VÝKRESU	SILNOPROUDÁ A SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA						ČÍSLO VÝKRESU
PŘÍLOHA	Elektroměrový rozvaděč RE0/RSP - schéma zapojení						D.1.4-8