



POZNÁMKY

- Stávající rozvaděče budou demontovány a nahrazeny novými.
- Stávající jističe budou vyměněny za nové o hodnotách dle smlouvy jednotlivých nájemníků s ČEZ Distribuce a.s.. Doporučená hodnota hlavního jističe je min. 20A/B.
- Provedení a zapojení elektroměrových rozvaděčů musí odpovídat přípojovacím podmínkám ČEZ Distribuce a.s.

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE:

Rozvodné soustavy:
– 3NPE stř. 50Hz, 400/230V TN–C–S

Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude zajištěna v souladu s ČSN 33 2000–4–41 ed.2, ČSN 33 2000–5–54 ed.3, a souvisejícími normami podle odkazů v těchto normách. Ochrana při poruše je zajištěna ochranným pospojováním a automatickým odpojením od zdroje.
Ochrana před nebezpečným dotykem bude zajištěna izolací živých částí, krytý nebo přepážkami.

AKCE	BYTOVÝ DŮM ALBRECHTICKÁ 100 C						ELEKTRO BLAŽÁK OD NÁVRHU PO REALIZACI				
	ROZVODY ELEKTRO SPOLEČNÝCH PROSTOR										
VYPRACOVAL	RADIM BLAŽÁK		KONTROLOVAL		RADIM BLAŽÁK						
MÍSTO	Albrechtická 100 C, Křnov						PARE				
INVESTOR	Město Křnov, Hlavní náměstí 96/1 794 01 Křnov 1										
ČÁST	D.1.4	DATUM	11/2018	ZKÁZKA	2018/152	STUPEŇ	DPS	FORMÁT	2xA4	MĚŘITKO	
ČÁST PŘÍLOHA	SILNOPROUDÁ A SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA Elektroměrový rozvaděč RE0/RSP - schéma zapojení									ČÍSLO VÝKRESU	D.1.4-8