












LEGENDA:

-  přípojková skříň HDS
-  rozvaděč silnoproudý
-  technologický rozvaděč
-  REx jednotlivé podlažní elektroměrové skříně
-  RSP rozvaděč společné spotřeby
-  Rxx jednotlivé bytové rozvodnice
-  STA rozvaděč společné televizní antény
-  DR datový rozvaděč
-  UPC rozvaděč kabelové televize UPC
-  RVZT rozvaděč vzduchotechniky
-  VEOLIA rozvaděč společnosti Veolia

LEGENDA ČAR:




-  kabeláž CYKY, YT

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE:

Rozvodné soustavy:

- 3NPE stř. 50Hz, 400/230V TN-C-S
- 3PEN stř. 50Hz, 400/230V TN-C

Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude zajištěna v souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed.2, ČSN 33 2000-5-54 ed.3, a souvisejícími normami podle odkazů v těchto normách. Ochrana při poruše je zajištěna ochranným pospojováním a automatickým odpojením od zdroje. Ochrana před nebezpečným dotykem bude zajištěna izolací živých částí, kryty nebo přepážkami. Zásuvkové okruhy (do 32A včetně) jsou navíc doplněny o doplňkovou ochranu proudovým chráničem s vybavovacím proudem 30mA.

AKCE		BYTOVÝ DŮM ALBRECHTICKÁ 100 E ROZVODY ELEKTRO SPOLEČNÝCH PROSTOR				 ELEKTRO BLAŤÁK OD NÁVRHU PO REALIZACI						
VYPRACOVAL	RADIM BLAŤÁK		KONTROLOVAL	RADIM BLAŤÁK								
MÍSTO	Albrechtická 100 E, Krnov					PARE						
INVESTOR	Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1 794 01 Krnov 1											
ČÁST	D.1.4	DATUM	11/2018	ZAKÁZKA	2018/152	STUPEŇ	DPS	FORMÁT	2xA4	MĚŘÍTKO		
ČÁST	SILNOPROUDÁ A SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA									ČÍSLO VÝKRESU	D.1.4-6	
PŘÍLOHA		Blokové schéma rozvaděčů										