



Povodí Odry
státní podnik

5.2.19
19/049



POD000198447

Váš dopis zn.: 19-019

Ze dne:

Naše zn.: POD/01359/2019/9233/57.02

Vyřizuje: Martin Skalička

Tel.: 596 657 267

E-mail: Martin.Skalicka@pod.cz

Datum: 31.1.2019

Koneko spol. s r.o.

Výstavní č. 8

709 00 Ostrava - Mar.Hory

Stanovisko správce povodí k PD „ČOV Krnov – kalová jímka“

Předložená projektová dokumentace řeší výstavbu nové kalové jímky (50 m³) s technologickým vystrojením na parcele č. 1532 ve stávajícím areálu ČOV Krnov. Účelem stavby je zvýšení objemové kapacity surového kalu a lepší plynulost provozu. Práce nebudou mít vliv na jakost vypouštěných vod. Záměr bude realizován ve vodním útvaru povrchových vod ID_HOD0290 Opava od Opavice po Pilštský potok včetně, jehož stav je nevyhovující.

Správce povodí posoudil vliv předmětného záměru na stav útvarů povrchových vod a podzemních vod podle „Metodického pokynu k posouzení možnosti vlivu záměru na stav dotčených vodních útvarů, MZe a MŽP, 02/2018“.

Z hlediska správy povodí a zájmů daných platným Národním plánem povodí Odry a Plánem dílčího povodí Horní Odry (ustanovení §24 až §26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení chemického a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod a chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Platnost tohoto stanoviska je dva roky od data vydání.

Ing. Břetislav Tureček
vedoucí odboru
vodohospodářských koncepcí a informací

Povodí Odry,
státní podnik
701 26 Ostrava, Varenská 49
IČ: 70890021, DIČ: CZ70890021

Přílohy:
PD