


RBS rozváděč suterén větve B

Rozváděč v provedení na zeď, plast IP65/20
RZI-N-2T24, 2 řady 2x24M



<i>Instalovaný Pi RBS</i>	<i>Den kW</i>	<i>Noc kW</i>
R Veolia	6	
jiné	1	
osvětlení	0,3	
<i>Celkem Pi</i>	<i>7,3</i>	

Veškeré přístroje NN typ např. OEZ
vypínací schopnost 10kA

NAPÁJENÍ :	3x240/400V + PE + N, 50Hz AC
OCHRANA :	automatické odpojení od zdroje TN-C, TN-S

Zdeněk Frýdl, 793 93 Brantice 339		IČO : 18101411		
Zodp.projektant:	Vypracoval:	Kreslil:		
Investor:		Město Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov		
Název akce:		Rekonstrukce elektroinstalace staré budovy ZŠ, Smetanův okruh 24/4, 794 01 Krnov		
Výkres:		ELEKTROINSTALACE - RBS rozváděč suterén, montážní schéma		Stupeň : DPS
				Datum: 02/2019
				Měřitko:
				Formát: A4
				Č.výkr.: D.1.4.7.10