



RCD3

RCD4

J17

J18

J19

J20

J21

J22

J23

J24

J25

L123

40/4/0,03A  
LFN typ A

40/4/0,03A  
LFN typ A

16A/1/B

16A/1/B

16A/1/B

16A/1/B

16A/1/B

16A/1/B

10A/1/B

16A/1/B

16A/1/B

16A/1/B

N  
PE  
WL

N RCD4  
N RCD3  
N  
PE  
WL

3Cx2,5 CYKY

3Cx2,5 CYKY

3Cx2,5 CYKY

3Cx2,5 CYKY

3Cx2,5 CYKY

3Cx1,5 CYKY

3Cx2,5 CYKY

3Cx2,5 CYKY

3Cx2,5 CYKY

ČM

číslo místnosti

207  
kopírka  
2,2 kW

205  
kopírka  
2,2 kW

206  
kopírka  
2,2 kW

205

204

203,219  
220,221  
222  
0,446 kW

219

222

220

NAPÁJENÍ : 3x240/400V + PE + N, 50Hz AC

OCHRANA : automatické odpojení od zdroje TN-C, TN-S

Zdeněk Frýdl, 793 93 Brantice 339

IČO : 18101411

Zodp.projektant:

Vypracoval:

Kreslil:



Investor: Město Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

Stupeň : DPS

Název akce: Rekonstrukce elektroinstalace staré budovy ZŠ,  
Smetanův okruh 24/4, 794 01 Krnov

Datum: 02/2019

Měřítko:

Formát: A4

Výkres: ELEKTROINSTALACE - RA2 rozváděč 2NP, obvodové schéma

Č.výkr.: D.1.4.7.04.03