



RCD2

J9

J10

J11

J12

J13

J14

RCD3

L123

40/4/0,03A  
LFN typ A

OLI-16B-1N-030A  
typ A

16A/1/B

16A/1/B

16A/1/B

16A/1/B

16A/1/B

10A/1/B

N  
PE  
WL

N RCD2  
N  
PE  
WL

3Cx2,5 CYKY

3Cx2,5 CYKY

3Cx2,5 CYKY

3Cx1,5 CYKY

SEBT 6CY ZŽ

3Cx2,5 CYKY

ČM

číslo místnosti

305

304

316

303,304  
305,316  
317  
0,927 kW

318  
server RAK  
0,75 kW

NAPÁJENÍ :	3x240/400V + PE + N, 50Hz AC
OCHRANA :	automatické odpojení od zdroje TN-C, TN-S

Zdeněk Frýdl, 793 93 Brantice 339		IČO : 18101411	
Zodp.projektant:	Vypracoval:	Kreslil:	
Investor: Město Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov		Stupeň : DPS	
Datum: 02/2019		Měřitko: A4	
Výkres: ELEKTROINSTALACE - RA3 rozváděč 3NP, obvodové schéma		Č.výkr.: D.1.4.7.05.02	
Název akce: Rekonstrukce elektroinstalace staré budovy ZŠ, Smetanův okruh 24/4, 794 01 Krnov		Formát: A4	

