


# RB1 rozváděč větve B 1NP

Rozváděč v provedení do zdi, pro min 4řady x 18M  
IP40/20 , 1U12  
rozdávěč s protipožární výbavou EI30 , 3U33



<b>Instalovaný Pi RB1</b>	<b>Den kW</b>	<b>Noc kW</b>
boiler TUV		2,2
jiné	4	
osvětlení	2,563	
<b>Celkem Pi</b>	<b>6,563</b>	<b>2,2</b>

**Veškeré přístroje NN typ např. OEZ**  
vypínací schopnost 10kA

<b>NAPÁJENÍ :</b>	<b>3x240/400V + PE + N, 50Hz AC</b>
<b>OCHRANA :</b>	<b>automatické odpojení od zdroje TN-C, TN-S</b>

Zdeněk Frýdl, 793 93 Brantice 339		IČO : 18101411		
Zodp.projektant:	Vypracoval:	Kreslil:		
Investor:		Město Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov		
Název akce:	Rekonstrukce elektroinstalace staré budovy ZŠ, Smetanův okruh 24/4, 794 01 Krnov			Stupeň : DPS
Výkres:	ELEKTROINSTALACE - RB1 rozváděč 1NP, montážní schéma			Datum: 02/2019
				Měřítka: A4
				Č.výkr.: D.1.4.7.07