


RB2 rozváděč větve B 2NP

Rozváděč v provedení do zdi, pro min 4řady x 18M
IP40/20 , 1U12
rozdávěč s protipožární výbavou EI30 , 3U33



Instalovaný Pi RB2	Den kW	Noc kW
boiler TUV		2,2
ohřev vody	2	
automat	3,2	
jiné	4	
osvětlení	2,735	
Celkem Pi	11,935	2,2

Veškeré přístroje NN typ např. OEZ
vypínací schopnost 10kA

NAPÁJENÍ :	3x240/400V + PE + N, 50Hz AC
OCHRANA :	automatické odpojení od zdroje TN-C, TN-S

Zdeněk Frýdl, 793 93 Brantice 339		IČO : 18101411		
Zodp.projektant:	Vypracoval: 	Kreslil: 		
Investor: Město Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov			Stupeň : DPS	
Název akce:	Rekonstrukce elektroinstalace staré budovy ZŠ, Smetanův okruh 24/4, 794 01 Krnov			Datum: 02/2019
Výkres:	ELEKTROINSTALACE - RB2 rozváděč 2NP, montážní schéma			Měřitko: A4
				Formát: A4
				Č.výkr.: D.1.4.7.08