



MET - hlavní uzemňovací svorka / čl.542.4 ČSN 332000-5-54 ed.3/

UPOZORNĚNÍ :

Veškeré přívody a odvody na MET musí být správně
očíslovány za účelem následných revizí elektro !

NAPÁJENÍ :	3x240/400V + PE + N, 50Hz AC
OCHRANA :	automatické odpojení od zdroje TN-C, TN-S

Zdeněk Frýdl, 793 93 Brantice 339		IČO : 18101411	
Zodp.projektant:	Vypracoval:	Kreslil:	
Investor: Město Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov		Stupeň : DPS	
Název akce: Rekonstrukce elektroinstalace staré budovy ZŠ, Smetanův okruh 24/4, 794 01 Krnov		Datum: 02/2019	
Výkres: ELEKTROINSTALACE - RE elektroměrový rozváděč, MET		Měřítko:	
		Formát: A4	
		Č.výkr.: D.1.4.7.02.01	

