


RA2 rozváděč větve A 2NP

Rozváděč v provedení do zdi, pro min 4řady x 18M
IP40/20 , 1U12
rozdávěč s protipožární výbavou EI30 , 3U33



<i>Instalovaný Pi RA2</i>	<i>Den kW</i>	<i>Noc kW</i>
boiler TUV		2,2
ohřev vody	4	
kopírka	6,6	
jiné	4	
osvětlení	2,353	
Celkem Pi	16,953	2,2

Veškeré přístroje NN typ např. OEZ
vypínací schopnost 10kA

NAPÁJENÍ :	3x240/400V + PE + N, 50Hz AC
OCHRANA :	automatické odpojení od zdroje TN-C, TN-S

Zdeněk Frýdl, 793 93 Brantice 339		IČO : 18101411		
Zodp.projektant:	Vypracoval: 	Kreslil: 		
Investor: Město Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov				
Název akce: Rekonstrukce elektroinstalace staré budovy ZŠ, Smetanův okruh 24/4, 794 01 Krnov				
Výkres: ELEKTROINSTALACE - RA2 rozváděč 2NP, montážní schéma				Stupeň : DPS
				Datum: 02/2019
				Měřítka: A4
				Formát: A4
				Č.výkr.: D.1.4.7.04