



DISTRIBUCE

Městský úřad Krnov

Doručeno: 14.02.2018 09:26:31

KRNOSM-11897/2018

listy: 1 přílohy: 0 druh př.: 0
doporuč.: 1

Město Krnov

Hlavní náměstí 96/1

Krnov

794 01



Krnovp15J084q8



00000000101418070801

VÁŠ DOPIS ZNAČKY

001096940393

NAŠE ZNAČKA

4121377307

LINKA

800 850 860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

Plzeň 12. 2. 2018

Vyjádření Provozovatele distribuční soustavy k žádosti o připojení č. 4121377307

Vážený zákazníku,

k Vašemu požadavku na připojení lokality odběrných míst na adrese Ježnická, kat.území: Krnov-Horní Předměstí, parc.č.5391/1, 794 01 Krnov ze dne 6. 2. 2018 Vám sdělujeme, že Vaše žádost o připojení nesplňuje některé náležitosti dle vyhlášky, o podmínkách připojení k elektrizační soustavě, ve znění pozdějších předpisů. Proto jí nelze vyhovět zasláním návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o připojení nebo smlouvy o připojení (dále jen „Smlouva“). S ohledem na tuto skutečnost a aktuální stav distribuční soustavy stanovujeme proto pouze předpokládané podmínky připojení.

Předpokládáme, že bude nutné provést úpravu zařízení distribuční soustavy, jejímž investorem bude společnost ČEZ Distribuce, a. s. Předpokládané úpravy zařízení distribuční soustavy provedeme následujícím způsobem:

Vzhledem k tomu, že žadatel požaduje připojení v r. 2022, není zaslána smlouva o budoucí smlouvě /SOBS/, ale pouze toto předběžné vyjádření. V termínu kratším 24 měsíců před požadovaným termínem připojení předložíte prosím opakovanou žádost o připojení, kdy Vám následně zašleme SOBS. Napojení na el. energii bude provedeno ze stávající trafostanice DTS BR_2152, která se nachází v blízkosti předmětné lokality rozšířením AYKY 3x240+120 v délkách 495+510+60m. Součástí tohoto rozšíření bude 19 ks skříní PSS200 / vždy jedna pro dvě sousední parcely / rozpojovací skříň typ PSR5. Předpokládaný termín realizace je 16 měsíců po podpisu SOBS a dodání územního rozhodnutí předmětné lokality. Textem tohoto dopisu podepisující neslibuje uzavřít ani neuzavírá za žádnou společnost Skupiny ČEZ jakoukoliv smlouvu. Každá smlouva, pokud bude uzavřena, musí mít výhradně písemnou formu.

Upozorňujeme, že na základě tohoto vyjádření nevzniká rezervace příkonu. Závazné podmínky připojení budou stanoveny na základě Vámi předaných úplných a upřesňujících podkladů po územním projednání (územní rozhodnutí, katastrální mapa popř. oddělovací geometrický plán s vyznačeným umístěním požadovaných odběrů, příjezdové komunikace, atd.).

Uvedené předběžné technické podmínky platí pro tyto požadované odběry:

Hodnota jističe	Počet fází	Počet stejných typů
25,0	3	37

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Kontaktní bezplatná linka ČEZ Distribuce: 800 850 860 (hlášení poruch, distribuční požadavky, informace), e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145 | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100 | zásilací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

Otočte prosím

SKUPINA ČEZ

S pozdravem



Ing. Vít Grabec
Vedoucí oddělení Připojování

