

NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.
Havlíčková 4481/44, 586 01 Jihlava
IČ 27163059, DIČ CZ27163059, www.nipi.cz, nipi@nipi.cz, banka 2400856296/2010

Zřizovatel obecně prospěšné společnosti: Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

Tomáš Vychytil
Lesprojekt Krnov,s.r.o.
Revoluční 76
794 01 Krnov

Vaše žádost ze dne, značka:
27.03.2019

Naše značka:
122190007

Vyřizuje:
Ing Barbara Niemiec - Stýblová

dne:
29.03.2019

Věc: Projektová dokumentace – ulice E. F. Buriana

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z. č. 183/2006 Sb., ve znění účinném k 1. 1. 2018., a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Krnov
Stavebník: Město Krnov Hlavní nám 1 794 01 Krnov
Projektant: Lesprojekt Krnov s.r.o. Revoluční 76 794 02 Krnov
Č. zakázky: 13092 Datum: 01/2019

Předmětem předložené dokumentace je výměna povrchu komunikace pro pěší a komunikace pozemní, kde dojde k úpravě výškové nivelety, při které vznikne mezi komunikací pozemní a pro pěší výškový rozdíl 0.02m. Chodník š. 1,5 m je z betonové dlažby 200x200úpríčný sklon 2%, podélný sklon nejvýše 1:12. Přejechod pro chodce má snížený obrubník na 20 mm oproti vozovce a je opatřen varovným pasem který zasahuje do rampového úseku, a signálním pásem, který vede od vnějších obrubníku š. 80 mm.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) - pozemní komunikace a veřejné prostranství a současně dle ust. § 2 odst. 1 písm. b) - občanské vybavení v částech určených pro užívání veřejností.

K předložené dokumentaci nemáme připomínky.

Závěr: Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu za předpokladu úprav dle platné legislativy. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna z.1 z února 2010).

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Příloha: Projektová dokumentace byla zaslána elektronicky.

S pozdravem

NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.
ODBOR SPRÁVY CELOSTÁTNÍ SÍTĚ
KONZULTAČNÍCH STŘEDISEK
ODBORNÝ KONZULTANT -122-

Ing Barbara Niemiec - Stýblová, odborný konzultant

Adr. střediska: ,
775 323 505, b.niemiec.styblova@gmail.com