

Doplněk TZ PBŘ

Stavba: Rekonstrukce budovy ZUŠ náměstí Míru
Investor: Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov 1, IČ: 00296139
Stupeň: DUR+DSP

Požárně bezpečnostní řešení k výše uvedené stavbě, v rámci DUR+DSP, zpracovala firma NV-PRO PO, s.r.o. v říjnu 2017. Souhlasné stanovisko vydal HZS Jihomoravského kraje dne 13.12.2017 pod č.j. HSOS-13702-2/2017.

Popis změny oproti schválené dokumentaci PBŘ

Oproti schválené dokumentaci PBŘ je zařízení VZT č.4 doplněno o chlazení učeben na jižní straně - na nádvoří na ocelové konstrukci je navržena venkovní jednotka RXYCQ14A a v učebnách na jižní straně jsou navrženy vnitřní nástěnné jednotky. Kolem venkovní jednotky bude proveden akustický kryt, v nočním období nebude jednotka v provozu.

Tyto změny nevedou k žádným změnám schválené dokumentace PBŘ z 12/2017.

V Ostravě 23.09.2019

Ing. Tamara Krupicová



Sídlo firmy:
Webové stránky:
e-mail / centrální:
e-mail / projekce:

Starobělská 45, 700 30 Ostrava – Zábřeh, tel.+ fax: 596 780 706
www.nv-propo.cz

nv-propo@nv-propo.cz
pavel.neslanik@nv-propo.cz, jirka.vesely@nv-propo.cz, stana.baranova@nv-propo.cz
renata.gutovska@nv-propo.cz, gabriela.borovcova@nv-propo.cz, tamara.krupicova@nv-propo.cz
petra.vondrakova@nv-propo.cz
jiri.vesely.ml@nv-propo.cz

e-mail / příprava výroby:
Bankovní spojení:

KB Ostrava – Hrabůvka, č.ú.: 77 34 69 02 17 / 0100