



Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše zn.: 16279/923/2/811.10/2017

Vyřizuje: Ivana Přikrylová, Ing.

Tel.: 596 657 284

E-mail: Ivana.Prikrylova@pod.cz

Datum: 22.11.2017

Ing. Karel Grygera

Lesní 69/4

747 06 Opava - Podvihov

„Rekonstrukce budovy ZUŠ náměstí míru č.151/13“ – stanovisko správce povodí k územnímu a stavebnímu řízení

Povodí Odry, státní podnik byl požádán o stanovisko k akci „Rekonstrukce budovy ZUŠ náměstí míru č.151/13“. K věci bylo již naším podnikem vydáno stanovisko dne 2.10.2014 zn.:14155/9232811.09/2014. Toto stanovisko již pozbylo platnosti.

Předmětem stavby je přístavba koncertního sálu ZUŠ, která je situována za stávající budovou školy, ve směru od toku Opavy (říční km 70,86 Opavy podle TPE) ve vzdálenosti cca 55m. Přístavba je navržena jako nepodsklepená, úroveň podlahy 1. nadzemního podlaží je na kótě 318,14 m n.m. (Bpv). K žádosti byl přiložen situační výkres širších vztahů.

K Vaší žádosti uvádíme:

- Z hlediska odtokových poměrů se jedná o území, které se nachází v záplavovém území stoleté vody, které bylo stanoveno KÚ MSK dne 27.08.2014 č.j.MSK 86875/2014, mimo aktivní zónu proudění.
- Vyvýšení přízemního podlaží nad úroveň hladiny stoleté vody je cca 0,4 m.
- Upozorňujeme, že podle Studie vyhodnocení a zvládání povodňových rizik na řece Opavě z roku 2013 je stavba navržena v území se středním povodňovým ohrožením. Pro stavbu proto požadujeme zpracovat povodňový plán.
- Dále požadujeme:
 - konstrukce stavby pod úrovní hladiny, na kterou bylo stanoveno záplavové území, musí být navržena tak, aby stavba odolala mimořádnému zatížení při povodni a při jejím opadnutí
 - vlastník stavby má povinnost dbát o jejich statickou bezpečnost a údržbu tak, aby při povodni stavba neohrožovala plynulý odtok povrchových vod
 - stavebník ponese zodpovědnost za veškeré škody vzniklé na jeho majetku v důsledku případného zaplavení pozemku při povodňových průtocích
 - stavebník nese veškeré náklady, které mu vzniknou vlastními opatřeními k ochraně majetku před povodněmi

Jako správci povodí nemáme z hlediska odtokových poměrů ke stavbě „Rekonstrukce budovy ZUŠ náměstí míru č.151/13“ další připomínky.

Stavba je navržena v povodí vodního útvaru HOD_0230 Opava od toku Milotický potok po tok Opavice. Stav tohoto útvaru byl vyhodnocen jako nevyhovující. V zájmovém místě stavby nejsou navržena žádná opatření za účelem dosažení dobrého ekologického stavu vodního útvaru.

Akce „Rekonstrukce budovy ZUŠ náměstí míru č.151/13“ je za předpokladu splnění výše uvedených požadavků v souladu s Národním plánem povodí Odry, Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry a Plánem dílčího povodí Horní Odry.

Uvedený záměr je možný, protože nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a lze předpokládat, že jeho realizace nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu vod.

Platnost tohoto stanoviska je dva roky od data vydání.

Omlouváme se za opožděné vyřízení Vaší žádosti.

Povodí Odry,

státní podnik 230
701 26 Ostrava, Varenská 49
IČ: 70890021, DIČ: CZ70890021

Ing. Břetislav T u r e č e k
vedoucí odboru
vodohospodářských koncepcí a informací

