



Krnovské vodovody a kanalizace, s.r.o.

M. Gorkého 816 / 11, Krnov, Pod Bezručovým vrchem, 794 01

Ing. Karel Grygera
projekční kancelář, atelier
Lesní 69 / 4
747 06 Opava

Váš dopis/ze dne:

Naše značka:
122/2015/jh

Vyřizuje:
Hlaváčková / 554620475

V Krnově dne:
14.8.2015

Věc: Rekonstrukce budovy ZUŠ náměstí Míru č.151/13 na parc.č.341 v k.ú.OP, obec Krnov
Vyjádření k DUR+DSP

Srážkové vody

-Dešťové vody z východní části střechy (530 m²) a drenáže se napojí na stávající kanalizační přípojky z objektu v areálu školy.
-Zpevněné plochy nádvoří budou provedeny z vegetační dlažby.
-Dešťové vody z části přístavby a západní poloviny střechy (515 m²), a z drenáže budou svedeny do vsakovací nádrže o objemu 13,0 m³. Přepad z nádrže bude napojený do kanalizace DN 1000 v ul.Lázeňská. Přípojka bude z PP DN 150 délky 8,0m, ve sklonu 2%. Napojení bude do stávající šachty. Nesmí dojít k poškození tělesa šachty, spoj musí být vodotěsný.

Souhlasíme s odvedením povrchových vod z objektu a území ZUŠ částečně do vsakovacího zařízení a částečně do veřejné kanalizace, souhlasíme s provedením kanalizační přípojky podle předložené PD, vše na ppč.312,345, 344/1, 341 k.ú.Opavské Předměstí, za předpokladu:

Kanalizační přípojka bude provedena podle ČSN 75 6101, ČSN 75 6114.

Požadujeme dodržení ČSN 73 6005 při souběhu a křížení všech přípojek a potrubí.

Před zahájením výkopových prací budou vytýčeny všechny sítě.

Způsob napojení, utěsnění, pokládka kanalizační přípojky bude před záhozem zkontrolována pracovníkem KVaK (p.Heller tel. 602 544 282).

Výkopové práce v blízkosti kanalizace budou prováděny ručně. Dojde-li k poškození zařízení ve správě naší organizace, je třeba okamžitě tuto skutečnost ohlásit naší organizaci, vzniklé škody hradí investor na vlastní náklady.

Investor předloží naší organizaci protokol o provedení tlakové zkoušky kanalizační přípojky, jako i zakreslení přípojky.

Krnovské vodovody a kanalizace s.r.o.
M. Gorkého 816/11

794 01 Krnov, Pod Bezručovým vrchem
IČO: 476 74 148, DIČ: CZ47674148

E. Šindelářová
RNDr. Eva Šindelářová
jednatelka společnosti

| | | | | | |
|---|-----------|--------------------|----------|------------|----------------|
| Telefon: | fax: | e-mail: | IČ: | IČP: | bank. spojení: |
| 554610641 | 554610408 | hlavackova@kvak.cz | 47674148 | 1003977910 | 31305-771/0100 |
| Firma zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Krajským obchodním soudem v Ostravě oddíl C, vložka 11118 | | | | | |