

---

Ing. Karel Grygera

Lesní 69/4  
747 06 Opava

---

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA  
1095647187

VYŘIZUJE / LINKA  
Baroš / 800 850 860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE  
Zábřeh / 12.12..2017

---

Věc: ŽÁDOST O SOUHLAS S UMÍSTĚNÍM STAVBY V OCHRANNÉM PÁSMU ČEZ DISTRIBUCE, A. S.

Vážený žadateli,

našemu pracovišti byla předložena Vaše žádost o umístění stavby v ochranném pásmu (OP) zemního kabelového vedení VN/NN 22/0,4 kV s názvem: „**Rekonstrukce a přístavba budovy ZUŠ náměstí Míru č. 151/13**“, parc.č 341 k.ú. Opavské Předměstí. Po prošetření jsme zaujali následující stanovisko:

- stavba je situována do ochranného pásma stávajícího zemního kabelového vedení 22/ 0,4kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.. Ochranné pásmo pro zemní kabelové vedení činí **1m** na každou stranu od krajního kabelu VN/NN (podle zák. č. 79/1957 Sb. a vládního nařízení č 80/1957 Sb. za jejichž účinnosti bylo toto vedení postaveno)

souhlasíme s realizací výše uvedené stavby za následujících podmínek:


- při realizaci stavby musí být ve vztahu k zařízení DS dodrženy veškeré platné normy, předpisy a respektována ostatní omezení vyplývající z existence OP zařízení DS, zejména musí být dodrženy minimální vodorovné a svislé odstupové vzdálenosti dle ČSN 73 6005
- skutečná trasa a hloubka podzemního distribučního vedení VN/ NN musí být před dokončením projektu výše uvedené stavby, protokolárně vytýčena pracovníkem společnosti ČEZ Distribuční služby, s.r.o.
- pokud nebude prokázáno dodržení ČSN 736005, se stavbou nesouhlasíme nebo musí být naše zařízení přeloženo a dochráněno na Vaše náklady dle zákona 458/2000 Sb. na základě smlouvy o přeložce podepsané před vydáním stavebního povolení

- nevyhnutelné přeložky zařízení VN/NN v majetku ČEZ Distribuce, a.s. je nutno projednat s pracovníky oddělení Připojování - Morava, před vlastní realizací stavby
- Pokud dojde ke změně stavby před dokončením, musí být tato změna u nás předem projednána a odsouhlasena.
- **před zahájením stavby je nutno podat „Žádost o udělení souhlasu s činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy“** dle § 46, odst. 11 zákona č.458/2000 Sb., která bude udělena na investora (zhotovitele) stavby
- Nutno respektovat podmínky platného Vyjádření k existenci zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a.s. .

Toto vyjádření lze použít pro územní řízení, stavební povolení a ohlášení stavby za předpokladu splnění výše uvedených podmínek. V opačném případě se stavbou nesouhlasíme.

Platnost vyjádření je 1 rok ode dne vydání.

S pozdravem



**Ing. Libor Socha**  
vedoucí oddělení SEM Sítě Morava



**ČEZ Distribuce, a. s.**  
Děčín, Děčín IV-Podmokly  
Teplická 874/8  
PSČ 405 02  
IČ: 247 29 035      212.