ul.Sv.Ducha

stávající světlo VO

Kostel Sv. Ducha

CYKY 4B x 10

A4

CYKY 4B x 10
+ FeZn 30 x 4

A3

CH

A5

CYKY 4B x 10
+ FeZn 30 x 4

CYKY 4B x 10
+ FeZn 30 x 4

A2

CYKY 4B x 10
+ FeZn 30 x 4

CYKY 4B x 10
+ FeZn 30 x 4

CH

CH

10,5

CH

A1

A6

CYKY- J 3 x 2,5

C10

C11

C12

C13

C14

C15

kabel veden ve výkopu
+ průvrt k vitrině

B16

Barvířská

kabel veden v trubce t 23 v žb. pasu

Barvířská

CYKY 4B x 10
+ FeZn 30 x 4

CYKY- J 3 x 2,5

CYKY- J 3 x 2,5

A8

CYKY 4B x 10
+ FeZn 30 x 4

CH

A7

CYKY 4B x 10
+ FeZn 30 x 4

A9

VÝHLEDOVÁ DOSTAVBA CHODNÍKU
INVESTOR: CRESCO & FINANCE a.s.

VÝHLEDOVÁ PŘESTAVBA
- INVESTOR:CRESCO & FINANCE a.s.

LEGENDA :

A - SVÍTIDLO LED 41W, IP 65, 230 V, 3269 lm,
MĚRNÝ VÝKON 79,7 Lm/W,
TEPLOTA CROMATIČNOSTI 4000 K, INDEX
PODÁNÍ BAREV 76, MATERIAL AL, RETRO,
+ STOŽÁR PARKOVÝ PATICOVÝ, VÝŠKA
NAD ZEMÍ 3,6 M + VÝLOŽNÍK + STOŽÁROVÁ
ROZVODNICE

B - SVÍTIDLO LED PÁSEK 60 LED/M, TEPLE BÍLÁ,
230 V, 14,4W/1M, IP 67, NAPÁJECÍ USMĚRŇOVAČ

C - SVÍTIDLO LED 13 W, ZAPUŠTĚNÉ, IP 65, HLINÍKOPLASTOVÉ
PROVEDENÍ S MŘÍŽKOU, ROZMĚRY š x v x h = 205 x 100 x 75 mm

KABEL ULOŽEN V TRUBCE

KABEL ULOŽEN V KABELOVÉM VÝKOPU

CH- CHRÁNIČKA PŘES TEPLOVOD

PŘED ZÁHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ VYTÝČIT
STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ SÍTĚ

POZNÁMKA :

ROZVODNÁ SÍŤ : 3 NPE ~ 50 Hz , 230 / 400 V , TN - C -S

OCHRANA : AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
DLE ČSN 33 2000 - 4 - 41 ED. 2

VNĚJŠÍ VLIVY : AB8 - VENKOVNÍ PROSTORY NECHRÁNĚNÉ PŘED
ATMOSFEROU DLE ČSN 33 2000- 5- 51 ed. 3

INSTALOVANÝ PŘÍKON : 0,5 kW

DÉLKA VEDENÍ VO : 228 m

VYTYČENÍ KABELOVÉ TRASY VIZ VÝKR.Č. 1514 00 C6 006
STAVBA SE NACHÁZÍ V OCHRANNÉM PÁSMU PAMÁTEK

NAPOJENÍ SVĚTEL 10 - 16



STOŽÁROVÁ ROZVODNICE SVĚTLA A1 / A8, A9 /

SOUBĚH A KŘÍŽENÍ



VEDENÍ NN	X	Y
SDĚLOVACÍ VEDENÍ	300	300
PLYNOVÉ POTRUBÍ	600	100
VODOVODNÍ POTRUBÍ	400	400
TEPELNÉ POTRUBÍ	300	300
KANALIZAČNÍ POTRUBÍ	500	300
KABEL NN	50	50
KABEL DO 10 KV	150	150
KABEL DO 35 KV	200	200



INDEX	DATUM	OBSAH	VYPRACOVAL

ZHOTOVITEL:
DODAVATELSKO-INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ s.r.o.
NÁMĚSTÍ SVOBODY 14/879, 790 01 JESENÍK
TEL. 584 412 429 FAX. 584 412 432
info@dik-jesenik.cz www.dik-jesenik.cz

PARÉ:

STAVBA:
ŘEŠENÍ PROSTORU OKOLÍ KONCERTNÍ SÍNĚ SV. DUCHA V KRNOVĚ

HIP:
ING. PETR MACH

ZODP.PROJEKTANT:
ING. PETR ŠIMONÍK

OBJEDNATEL:
MĚSTO KRNOV

VYPRACOVAL:
ING. PETR ŠIMONÍK

OBSAH VÝKRESU:
IO 01 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
SITUACE NAPOJENÍ

STUPEŇ:
DPS

FORMÁT:
6A4

ČÍSLO ZAKÁZKY:	OBJEKT:	ČÁST PD.:	POŘAD. ČÍSLO :	INDEX:	DATUM:
1514	IO01	D1.1	002		12/2017

MĚŘÍTKO: 1:200