

# Krnovské vodovody a kanalizace

Ing. Jana Fišarová  
projektová činnost  
Albrechtická 194  
794 01 Krnov

Váš dopis/ze dne:

Naše značka:  
23/2021/jh

Vyřizuje:  
Hlaváčková

V Krnově dne:  
8.3.2021

Věc: Víceúčelové hřiště - Krásné Loučky

Vyjádření k DSPS

V blízkosti stávajícího sportovního areálu v Krásných Loučkách je navrženo hřiště 26x36m s umělým povrchem, po obvodu s oplocením, s úpravou zpevněných ploch. Odvodnění hrací plochy je řešeno drenáží napojenou na kanalizaci s odvedením do potoka. Dojde k opravě stávajícího zařízení areálu – splaškové kanalizace, výměně jímky na vyvážení, výměně vodoměrné šachty.

Přes zájmové území vede vodovodní řad ve správě naší organizace; navržená stavba se okrajově dotýká ochranného pásma vodovodu.

Souhlasíme s umístěním a realizací stavby „Víceúčelové hřiště - Krásné Loučky“ na ppč.1228, 302/7, 302/3, 301/4, 920 k.ú.Krásné Loučky, za předpokladu:

- termín nám bude oznámený min. 5 pracovních dnů před zahájením stavby
- výměna vodoměrné šachty bude provedena za přítomnosti pracovníka KVaK
- před zahájením stavby požádáte o vytýčení sítě na místě samém (tel. 602 786 538), o čem bude sepsán vytýčovací protokol
- pro určení přesné polohy stávající vodovodní přípojky pro hřiště bude v blízkosti stavby provedena sonda
- dojde-li k poškození našeho zařízení, je třeba okamžitě tuto skutečnost ohlásit naší organizaci, vzniklé škody hradí investor na vlastní náklady.

Krnovské vodovody a kanalizace s.r.o.  
M.Gorkého 816/11 -4-

794 01 Krnov, Pod Bezručovým vrchem  
IČO: 476 74 148, DIČ: CZ47674148

*Ing. Libor Staněk*

Ing. Libor Staněk  
jednatel společnosti

