

Krnovské vodovody a kanalizace

VIAT, s.r.o.
Lidická 700/19
602 00 Brno

Váš dopis/ze dne:

Naše značka:
236/2020/jh

Vyřizuje:
Hlaváčková

V Krnově dne:
21.12.2020

Věc: Parkovací plocha ul.Žižkova, Město Krnov

Vyjádření k DUR+DSP

Na ul.Žižkova, v zástavbě mezi zdravotním střediskem a bytovým domem, je navržena parkovací plocha pro 30 míst cca 16x40m s oboustranným chodníkem a novou výsadbou stromů.

Úprava povrchu nových parkovacích stání je navržena z betonové zatravnovací dlažby s distančními náhlisky, úprava chodníků z betonové dlažby.

Srážkové vody ze zpevněných ploch budou zasakovat do podloží přes mezery v dlažbě. Žádným způsobem nebudou svedeny do hlavní komunikace a následně do veřejné kanalizace ve správě KVaK.

V místě uvažované stavby se nenachází podzemní vedení ve správě naší organizace. Podél budovy zdravotního střediska vede vodovodní přípojka.

Při výsadbě stromů bude dodrženo ochranné pásmo vodovodní přípojky (1,5m od okraje potrubí na obě strany).

Souhlasíme s výstavbou nové parkovací plochy na ul.Žižkova na ppč. 1363/1, 1364/2, 1368/14 k.ú.Krnov-Horní Předměstí, podle zpracované PD.

Krnovské vodovody a kanalizace s.r.o.
M.Gorkého 816/11 4-
794 01 Krnov, Pod Bezručovým vrchem
IČO: 476 74 148, DIČ: CZ47674148

Ing. Libor Staněk

Ing. Libor Staněk
jednatel společnosti



Krnovské vodovody a kanalizace, s. r. o.

Maxima Gorkého 816/11, 794 01 Krnov

Tel.: +420 554 620 475, E-mail: hlavackova@kvak.cz, www.kvak.cz

IČO: 47674148, DIČ: CZ47674148