

Krnovské vodovody a kanalizace

Boris Novotný
Albrechtická 1991/134
794 01 Krnov

Váš dopis/ze dne:

Naše značka:
217/2020/jh

Vyřizuje:
Hlaváčková

V Krnově dne:
6.11.2020

Věc: Přeložka STL plynovodu DN 200

Souhlasíme s výškovou přeložkou stávajícího plynovodního potrubí DN 200 v ul. Ježnická na ppč. 5208/1, 5782/3, 5782/8, 5782/9 z důvodu kolize s nově budovanou kanalizací.

Stavba bude provedena za podmínek:

- bude dodržena ČSN 73 6005 při křížení stávajícího vodovodu a STL plynovodu
- výkopové práce v bezprostřední blízkosti veřejného vodovodu budou prováděny ručně
- termín zahájení stavby nám bude oznámený min. 7 dnů předem
- před zahájením stavby požádáte o vytýčení sítí na místě samém (tel. 602 786 538), o čem bude sepsán vytýčovací protokol
- dojde-li k poškození našeho zařízení, je třeba okamžitě tuto skutečnost ohlásit naší organizaci, vzniklé škody hradí investor na vlastní náklady.

Krnovské vodovody a kanalizace s.r.o.

M. Gorkého 816/11

794 01 Krnov, Pod Bezručovým vrchem

IČO: 476 74 148, DIČ: CZ47674148

v. z.

Ing. Libor Staněk
jednatel společnosti



Krnovské vodovody a kanalizace, s. r. o.

Maxima Gorkého 816/11, 794 01 Krnov

Tel.: +420 554 620 475, E-mail: hlayackova@kvak.cz, www.kvak.cz

IČO: 47674148, DIČ: CZ47674148