

# krnovské vodovody a kanalizace

VIAT, s.r.o.  
Lidická 700/19  
602 00 Brno

Váš dopis/ze dne:

Naše značka:  
225/2020/jh

Vyřizuje:  
Hlaváčková

V Krnově dne:  
21.12.2020

Věc: Parkovací záliv podél ul.Chářovská, Krnov  
Vyjádření k DUR+DSP

Za účelem zřízení nových parkovacích ploch na ul.Chářovská je navržený jednostranný parkovací záliv podél komunikace v úseku mezi ul.Sokolovská a Nábřežní.

Úprava povrchu nových parkovacích zálivů je navržena z betonové zatravnovací dlažby s distančními nálisky, rozměr distančních nálsků bude min.30 mm.

Stávající vjezdy k RD budou předlážděny zámkovou dlažbou. Z důvodu omezení nátoku dešťových vod do UV požadujeme před napojením sjezdu na komunikaci osadit pruh (řádek) z betonové zatravnovací dlažby s distančními nálisky, místo zámkové dlažby.

V místě uvažované stavby se nenachází podzemní vedení ve správě naší organizace. Po celé trase dochází ke křížení s vodovodními a kanalizačními přípojkami k nemovitostem, které jsou ve vlastnictví majitelů těchto nemovitostí.

Parkovací záliv je vyspádovaný do komunikace, srážkové vody budou zasakovat do podloží přes mezery v dlažbě, případně budou svedeny přes uliční vpustě do veřejné kanalizace.

Souhlasíme s úpravou ul.Chářovská na parkovací plochu v délce 1,021km na ppč. 2262, 2263, 2261/2 k.ú.Opavské Předměstí, podle zpracované PD.

Krnovské vodovody a kanalizace s.r.o.  
M.Gorkého 816/11 -4-  
794 01 Krnov, Pod Bezručovým vrchem  
IČO: 476 74 148, DIČ: CZ47674148

*Ing. Libor Staněk*

Ing. Libor Staněk  
jednatel společnosti



Krnovské vodovody a kanalizace, s. r. o.  
Maxima Gorkého 816/11, 794 01 Krnov  
Tel.: +420 554 620 475, E-mail: hlavackova@kvak.cz, [www.kvak.cz](http://www.kvak.cz)  
IČO: 47674148, DIČ: CZ47674148