

ZEMSKÝ ARCHIV V OPAVĚ
Sněmovní 1
746 22 OPAVA

Věc: Vyjádření k PD – „Návrh rekonverze areálu bývalé textilní továrny Karnola v Krnově za účelem zřízení stálé muzejní expozice“ (DUR)

Místo stavby: Krnov, Říční okruh č.p. 5
k.ú. Krnov – Horní předměstí, pozemek parc.č. 13/1, 5995/12, 5995/2, 5791/1, 259,
14/5, 14/6, 2/1, 10/2, 11/2

A) Vyjádření k architektonicko-stavebnímu řešení:

K navrženému řešení objektů navazujících na areál SOkA Krnov nemám žádné připomínky a s navrženou podobou PD ve stupni DUR souhlasím.

Vystavil: **Ing. arch. Petr Skoumal**

Zpracovatel projektové dokumentace pro SOkA Bruntál se sídlem v Krnově – část architektonicko-stavební

B) Vyjádření k projektu elektro:

Po nastudování obdržené projektové dokumentace nemám k danému řešení připomínek.

Vystavil: **Ing. Petr Dufka**

Zpracovatel projektové dokumentace pro SOkA Bruntál se sídlem v Krnově – část elektro

Martinák a Zajíc, spol. s r.o.

Zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 2657

Svěrákova 183 / 757 01 Valašské Meziříčí

Tel. +420 571 615 455 / Fax +420 571 615 677

E-mail maz@maz.cz

IČO 44743629 / DIČ 405-44743629

Stanovisko k projektu za účelem pro vydání územního rozhodnutí

Stavba: **Karnola - II etapa**

Místo stavby: Krnov, Říční okruh č.p.p. 5

k.ú. Krnov – Horní předměstí , pozemek parc.č. 13/1, 5995/12, 5995/2, 5791/1,
259, 14/5, 14/6, 2/1, 10/2, 11/2

Vyjádření: **Po nastudování obdržené projektové dokumentace nemám k danému řešení připomínek.**

Vystavil : ing. Dufka Petr

Zpracovatel projektové dokumentace pro SOKA Bruntál se sídlem v Krnově –
část elektro

Dne: 31.7. 2012

ing. PETR DUFKA
Karafiátova 1307
757 01 Valašské Meziříčí

Martinák a Zajíc s.r.o.
Svěrákova 183
757 01 Valašské Meziříčí

Č.j.:


V Olomouci dne 16.8.2012

Věc: vyjádření k PD – „Návrh rekonverze areálu bývalé textilní továrny Karnola v Krnově za účelem zřízení stálé muzejní expozice“ (DUR)

Na základě Vaší žádosti o vyjádření k výše uvedené PD Vám sděluji, že k architektonicko- stavebnímu řešení objektů navazujících na areál SOKA Krnov nemám žádné připomínky a s navrženou podobou PD ve stupni DUR souhlasím.

Těšíme se na další spolupráci.

S pozdravem



Ing. arch. Petr Skoumal
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Vyřizuje: Ing.arch. Petr Skoumal, tel.: 585 570 439, e-mail: skoumal@moravia.cz

Stanovisko k projektu za účelem vydání územního rozhodnutí:

Stavba: **Karnola – II. etapa**

Místo stavby: Krnov, Říční okruh č.p. 5

k.ú. Krnov – Horní předměstí, pozemek parc.č. 13/1, 5995/12, 5995/2, 5791/1, 259, 14/5, 14/6, 2/1, 10/2, 11/2

A) Vyjádření k projektu splaškové a dešťové kanalizace :

Předložený projekt je zpracován v souladu s koncepcí na odvodnění „SOkA Bruntál se sídlem v Krnově“.

Avšak vzhledem k daným skutečnostem požadujeme:

1. Vzhledem k nefunkčnosti stávající jednotné kanalizace v průjezdu mezi objekty bývalé přádelny a tkalcovny - prodloužit obě kanalizace za průjezd.(viz přiložená situace).

Jednotná kanalizace bude v rámci stávající vnitřní kanalizace „archivu“ rozdělena na kanalizaci oddílnou.

2. Vzhledem ke skutečnosti, že archiv nemůže provádět investice na cizích pozemcích

- provést na splaškové kanalizaci přípojky na hranici pozemku zakončené plastovou šachtou
- provést odvodnění střechy části archivu - přádelny.

Všechny požadavky - viz přiložená situace

B) Vyjádření k projektu „Teplovod“ :

Předložený projekt je zpracován v souladu s koncepcí „SOkA Bruntál se sídlem v Krnově“.

Vystavil: **Miroslav Pařenica**

Zpracovatel projektové dokumentace pro SOkA Bruntál se sídlem v Krnově
– část ZTt



Dne: 16.8.2012

C) Vyjádření k projektu splaškové a dešťové kanalizace :

Předložený projekt je zpracován v souladu s koncepcí na odvodnění „SOkA Bruntál se sídlem v Krnově“.

Avšak vzhledem k daným skutečnostem požadujeme:

1. Vzhledem k nefunkčnosti stávající jednotné kanalizace v průjezdu mezi objekty bývalé přádelny a tkalcovny - prodloužit obě kanalizace za průjezd.(viz příložená situace).

Jednotná kanalizace bude v rámci stávající vnitřní kanalizace „archivu“ rozdělena na kanalizaci oddílnou.

2. Vzhledem ke skutečnosti, že archiv nemůže provádět investice na cizích pozemcích
- provést na splaškové kanalizaci přípojky na hranici pozemku zakončené plastovou šachtou
- provést odvodnění střechy části archivu - přádelny.

Všechny požadavky - viz příložená situace

D) Vyjádření k projektu „Teplovod“ :

Předložený projekt je zpracován v souladu s koncepcí „SOkA Bruntál se sídlem v Krnově“.

Vystavil: **Miroslav Pařenica**

Zpracovatel projektové dokumentace pro SOkA Bruntál se sídlem v Krnově – část ZTI

Ve Valašském Meziříčí dne 17.8.2012


martinák a zajíc
STAVEBNÍ A INŽENÝRSKÁ
ČINNOST
SVĚRÁKOVA 183 / 757 01 VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

Martinák a Zajíc, spol. s r.o.

Zápis v obchodním rejstříku u Krajského
soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 2657

Svěrákova 183 / 757 01 Valašské Meziříčí

Tel. +420 571 615 455 / Fax +420 571 615 677

E-mail maz@maz.cz

IČO 44743629 / DIČ 405-44743629