



Povodí Odry
státní podnik



POD000077625

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Geryk Miroslav, Ing.

Naše zn.: 5880/923/2/811.09/2014

Vyřizuje: Ivana Přikrylová, Ing.

Dvořákův okruh 13

Tel.: 596 657 284

E-mail: Ivana.Prikrylova@pod.cz

794 01 Krnov

Datum: 26.5.2014

Karnola – II.etapa, Návrh rekonverze areálu bývalé textilní továrny Karnola v Krnově za účelem zřízení stálé muzejní expozice – stanovisko správce povodí k DSP

K dokumentaci pro územní rozhodnutí uvedené stavby vydal státní podnik Povodí Odry stanovisko dne 19.7.2012, zn.:10680/9232/33.7/2012. Dne 16.4.2014 jsme byli požádáni o vyjádření k dokumentaci pro stavební povolení.

Výstavbou stavebního objektu SO2 – Přípojka dešťové kanalizace bude dotčena řeka Opava. Nová dešťová kanalizace DN 300 bude zaústěna do Opavy v říčním km 70,62, v místě stávající opěrné zdi ulice Říční Okruh. Objekt byl koordinován s DUR stavby č.5655 – Opatření na Horní Opavě, P.02.09 Opatření v úseku Krnov-Město, řez PF 09.23. V rámci této stavby je navrženo odbourání stávající konzoly, včetně koruny původní levobřežní zdi, do hloubky 1,5 m. Původní zeď bude staticky zajištěna kotvami. V prostoru odbourané konstrukce se vybetonuje nová železobetonová koruna výšky 1,2 m, s vybíhající konzolou délky 1,1 m. Na konzolu bude nasazena ochranná protipovodňová zídka.

Dno potrubí dešťové kanalizace DN300 je v místě vyústění navrženo na kótě 313,61, podle řezu PF 09.23 bude potřeba odbourat stávající zeď až na úroveň této kóty. Na vyústění bude umístěna zpětná klapka.

Povodí Odry, s.p.trvá na dodržení požadavků, uvedených ve vydaném stanovisku k DUR:

- stavebník má povinnost dbát o statickou bezpečnost stavby a zajišťovat údržbu tak, aby při povodni stavba neohrožovala plynulý odtok povrchových vod,
- stavebník ponese zodpovědnost za veškeré škody vzniklé na jeho majetku v důsledku případného zaplavení stavby při povodňových průtocích,
- stavebník nese veškeré náklady, které mu vzniknou vlastními opatřeními k ochraně majetku před povodněmi,
- stavbou a jejím užíváním nesmí dojít ke znečištění podzemních ani povrchových vod a ke zhoršení odtokových poměrů v předmětné lokalitě,
- za účelem majetkoprávního vypořádání trvalého a dočasného záboru pozemků v rámci stavby je potřeba před realizací stavby uzavřít s naším majetkovým odborem příslušný smluvní vztah (Ing. Poledníková, tel: 596 657 325).

Dále požadujeme:

- aby s námi byly projednány případné změny a úpravy v projektové dokumentaci,
- předložit dokumentaci pro realizaci stavby,
- požadujeme být účastníky povolovacího a přejímacího řízení,
- zahájení stavby kanalizace musí být v předstihu min. 1 týdně oznámeno našemu VHP v Krnově (Ing.Hlaváček, tel: 554 616 220),
- stavbou nesmí dojít ke znečištění vodního toku stavebním materiálem a ropnými úkapy,
- v korytě vodního toku nesmí být ukládán stavební materiál,
- v případě časového souběhu stavby se stavbou č.5255 požadujeme, aby nám bylo umožněno provedení stavby.

- po dokončení stavby požadujeme předat našemu VHP v Krnově a zároveň našemu investičnímu odboru projekt skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření
- stavbu kanalizace projednejte s vlastníkem opěrné zdi.

Upozorňujeme také, že při zvýšených průtocích v korytě řeky dojde k uzavření této klapky a k hromadění dešťové vody v kanalizaci. Předpokládáme, že v případě zhotovení „vodotěsného potrubí“ uvedené vody ze střech svou tlačnou výškou budou otevírat podle potřeby „říční“ klapku. Pokud by některé větve kanalizace a vpusti na nich byly pod úrovní návrhové hladiny velké vody v řece Opavě, mělo být zároveň řešeno přečerpávání, případně jiná likvidace těchto přebytečných vod do řeky.

Jako správci povodí a správci řeky Opavy nemáme k DSP další připomínky.

Platnost tohoto vyjádření je dva roky od data vydání.

Omlouváme se za opožděné vyřízení Vaší žádosti.

Povodí Odry,
státní podnik
701 26 Ostrava, Varenská 49
IČ: 70890021, DIČ: CZ70890021

Ing. Břetislav T u r e č e k
vedoucí odboru
vodohospodářských koncepcí a informací

Přílohy:
PD (bez SO02)

Na vědomí:
Závod 01 Povodí Odry v Opavě
Majetkový odbor, zde
Investiční odbor, zde