



Povodí Odry
státní podnik



POD000031248

Váš dopis zn.:
Ze dne: 7.7.2012
Naše zn.: 10680/9232/33.7/2012
Vyřizuje: Kateřina Fochtová, Ing.
Tel.: 596 657 273
E-mail: Katerina.Fochtova@pod.cz
Datum: 19.7.2012

Geryk Miroslav
Dvořákův okruh 13
794 01 Krnov

**Karnola – II. etapa, Návrh rekonverze areálu bývalé textilní továrny Karnola v Krnově
za účelem zřízení stálé muzejní expozice - stanovisko správce povodí**

Dne 7. 7. 2011 jste nás požádali o stanovisko k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí výše uvedené stavby.

Projekt řeší dokončení a zprovoznění objektu C včetně souvisejících stavebních prací, přípojek a přeložek sítí. Objekt C je situován zhruba 12 m od levého břehu řeky Opavy v úrovni ř. km 70,7.

Splaškové odpadní vody budou odvedeny prostřednictvím stávající splaškové přípojky do veřejné kanalizace, která je trasována v ulici Říční Okruh.

Vody dešťové budou svedeny novou dešťovou kanalizací DN 300 do řeky Opavy prostřednictvím nového výustního objektu na levém břehu Opavy v ř. km 70,62. Konec potrubí kanalizace bude opatřen žabí klapkou proti zpětnému vzduť.

K předložené projektové dokumentaci uvádíme následující:

Navržená dešťová kanalizace, konkrétně její zaústění do řeky Opavy, koliduje s připravovanou akcí Opatření na horní Opavě, stavbou č. 5655, P.02.09 Opatření v úseku Krnov – Město. Na levém břehu řeky Opavy, v zájmovém úseku, se v rámci této akce navrhuje technická opatření, jejichž smyslem je zvýšení protipovodňové ochrany ve městě Krnově.

Stavbu Vámi navrhované dešťové kanalizace je proto nutno projednat a koordinovat s projektantem výše uvedené stavby, kterým je firma Pöyry Environment a.s., Botanická 834/56, Brno.

Dále uvádíme, že v zájmovém území bylo dne 26. 3. 2012 Krajským úřadem Moravskoslezského kraje stanoveno záplavové území na řece Opavě (zn. ŽPZ/1607/03) ve smyslu §66 zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon). Upravovaný objekt C je situován v záplavovém území stoleté vody řeky Opavy, mimo aktivní zónu.

Obecně z hlediska odtokových poměrů jako správci povodí Odry provádění staveb, resp. jejich zhodnocování v záplavovém území nedoporučujeme, neboť zde hrozí riziko vzniku povodňových škod. Pokud by investor na svém záměru přes toto nebezpečí trval, je nutno dodržet následující požadavky:

- stavebník má povinnost dbát o statickou bezpečnost stavby a zajišťovat údržbu tak, aby při povodni stavba neohrožovala plynulý odtok povrchových vod
- stavebník ponese zodpovědnost za veškeré škody vzniklé na jeho majetku v důsledku případného zaplavení stavby při povodňových průtocích
- stavebník nese veškeré náklady, které mu vzniknou vlastními opatřeními k ochraně majetku před povodněmi
- stavbou a jejím užíváním nesmí dojít ke znečištění podzemních ani povrchových vod a ke zhoršení odtokových poměrů v předmětné lokalitě

Majetkové záležitosti projednávejte s majetkovým odborem Povodí Odry, s.p. (Bc. Poledníková, tel: 596 657 325). Toto stanovisko neslouží k majetkoprávnímu vypořádání trvalého a dočasného záboru pozemků v rámci stavby. Za tímto účelem je potřeba před realizací stavby uzavřít s naším majetkovým odborem příslušný smluvní vztah.

Další stupeň projektové dokumentace, ve které bude zohledněna stavba č. 5655, P.02.09 Opatření v úseku Krnov – Město, požadujeme předložit opětovně k vyjádření.

Z hlediska odtokových poměrů, z hlediska Plánu hlavních oblastí ČR a Plánu oblasti povodí Odry jako správci povodí Odry a správci vodního toku Opava považujeme stavbu Karnola II za možnou za předpokladu, že budou dodrženy výše uvedené podmínky.

Toto stanovisko má platnost po dobu dvou let.

Ing. Břetislav Tureček
vedoucí odboru
vodohospodářských koncepcí a informací

Povodí Odry,
státní podnik 230
701 26 Ostrava, Varenská 49
IČ: 12890021, DIČ: CZ70890021

Na vědomí
Závod 01 Povodí Odry, s. p. v Opavě
majetkový odbor
investiční odbor

Příloha
PD