

Ing. Miroslav Geryk

Dvořákův okruh 13
794 01 Krnov

Naše značka:
4830/08/154

Vyřizuje:
David Lochman

Datum:
08.12.2008

Věc:

Rekonstrukce areálu bývalé textilní továrny Karnola v Krnově

Obec: Krnov

Ulice: Říční okruh 5

K.ú. - p.č.: Krnov-Horní Předměstí-13/1,13/2,13/3,13/4,13/7,29/1,29/2

Vaše značka: Neuvedeno

Stavebník:

Město Krnov, Hlavní Náměstí 1, 794 01 Krnov

Účel stanoviska:

zpracování projektové dokumentace (mapový podklad)

Po prostudování předložené žádosti k existenci sítí Vám sdělujeme, že v zájmovém prostoru
DOJDE K DOTČENÍ

ochranného pásma plynárenského zařízení místních sítí

Ochranné pásmo NTL, STL plynovodů a přípojek je v zastavěném území obce 1 m na obě strany
od půdorysu. Předpokládaná hloubka uložení plynárenského zařízení cca 0,8 - 1,5 m.

RWE Distribuční služby, s.r.o. Vám stanovují k realizaci výše uvedené stavby tyto další
podmínky: Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve
znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v
ochranném pásmu plynárenského zařízení:

- 1) za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v
ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie),
- 2) stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při
dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou
stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení
považovány dle § 68 odst.6 zákona č.670/2004 Sb. a zákona č.458/2000 Sb. za činnost bez našeho
předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných
inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně,
- 3) před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno
vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušné regionální centrum (viz kontaktní list).
Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede
žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytyčení a přesného
určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytyčení
plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu
plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol,

RWE
Distribuční služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1
657 02 Brno

T +420 543 227 111
F +420 545 578 571
E info_ds@rwe.cz
I www.rwe.cz

Zápis do obchodního
rejstříku:
Krajský soud v Brně,
oddíl C, vložka 57165,
dne 26. 7. 2007

IČ: 27935311
DIČ: CZ27935311

Bankovní spojení:
ČSOB
Číslo účtu: 17837923
Kód banky: 0300

- 4) bude dodržena ČSN 736005, ČSN 733050, TPG 702 04 - tab.8, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou,
- 5) pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami,
- 6) při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí,
- 7) odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození,
- 8) v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení,
- 9) neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239,
- 10) před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušné regionální centrum (viz kontaktní list). Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno,
- 11) plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04,
- 12) neprodleně poskončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.
- 13) poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti,
- 14) případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),
- 15) bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),
- 16) při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Za správnost předložené dokumentace a její soulad s platnými technickými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel.

Stanovisko k předložené dokumentaci nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

Ke změně stavby, která má přímý vliv na plynárenská zařízení včetně ochranných pásem, je nutno si vyžádat nové stanovisko.

Informace o uložení podzemních plynárenských zařízení, případně další získané informace o těchto zařízeních smí být použity pouze pro uvedený účel a nesmí být poskytnuty třetí osobě ani dále jakýmkoliv způsobem šířeny a využívány.

Nebudou-li dodrženy podmínky obsažené v tomto stanovisku, bude stavební činnost a úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považována podle § 68 ods. 5 a 6 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění, jako činnost bez našeho předchozího písemného souhlasu.

Toto stanovisko platí pouze pro území a stavební objekty vyznačené v předložené dokumentaci a to 12 měsíců ode dne jeho vydání.

KONTAKTY RWE

REGION Opava (okresy Opava, Bruntál)

Nepřetržitá pohotovostní služba (hlášení poruch a poškození plynárenských zařízení):

telefon-nonstop: 1239

Zákaznická linka (vyřizuje obchodní požadavky zákazníků):

telefon (každý pracovní den 7-17 hod.): 840 11 33 55

Regionální centrum (objednání vytýčení plynárenského zařízení a kontrola stanovených podmínek při provádění výkopových prací v ochranném pásmu plynárenského zařízení před záhozem, kontrola provádění staveb plynárenských zařízení, podsypu, obsypu, účast na tlakové zkoušce):

Přípraváři regionálního centra Opava:

telefon: 595142118 a 595142116 fax: 595 142109

e-mail: hana.vaskova@rwe.cz a jirina.ambrozova@rwe.cz

RWE Distribuční služby, s.r.o., Jánská 12, 746 01 Opava

Doručovací adresa

RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno

Technický dozor výstavby plynárenských zařízení :

Vacula Jiří: telefon: 595 142137, e-mail: jiri.vacula@rwe.cz

Findrik Herbert: telefon: 595 142136, e-mail: herbert.findrik@rwe.cz

RWE Distribuční služby, s.r.o., Jánská 12, 746 01 Opava

Doručovací adresa

RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno

Zákaznická kancelář (uzavírání smluv o prodeji a nákupu zemního plynu, termíny montáží plynometrů):

telefon: 840 11 33 55

RWE zákaznické služby, s.r.o.,

Zákaznická kancelář, Jánská 12, 746 01 Opava, , fax: 595 142189

Zákaznická kancelář, Třída práce 10, 792 01 Bruntál,

Doručovací adresa

RWE Zákaznické služby, s.r.o., Plynární 2748/6, 702 00 Ostrava

Regionální operativní správa sítí (stanovení podmínek ke stavbě nebo úpravě a předání dokumentace stavby plyn. zařízení, smluvní vztahy) :

Jan Pecuch (pro lokalitu Krnovsko a Hlučínsko)

telefon: 595 142134, fax: 595 142109, e-mail: jan.pecuch@rwe.cz

RWE Distribuční služby, s.r.o., Jánská 12, 746 01 Opava

Dušan Karhan (pro lokalitu Opavsko a Bruntálsko)

telefon: 595 142133, fax: 595 142109, e-mail: dusan.karhan@rwe.cz

RWE Distribuční služby, s.r.o., Jánská 12, 746 01 Opava

Pavel Sedlický

telefon: 595 142130, fax: 595 142109, e-mail: pavel.sedlicky@rwe.cz

RWE Distribuční služby, s.r.o., Jánská 12, 746 01 Opava

Doručovací adresa

RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno

Podklady pro zakreslení plynovodního vedení ve správě SMP Net, s.r.o. v digitální podobě:

Kontakt přednostně e-mailem

Uvést : identifikační a kontaktní údaje zadatele, včetně tel. spojení, účel použití a název investora akce.

Pro lokalizaci zájmového území připojit ohradu ve formátu *.DGN, *.DWG, v krajním případě snímek

*. JPG a nebo *.PDF.

e-mail: gis@rwe-smp.cz

RWE distribuční služby, s.r.o., Plynární 2748/6, 702 72 Ostrava-Moravská Ostrava

Doručovací adresa

RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno


V případě další korespondence nebo jednání (změna stavby) uvádějte naši značku (číslo jednací) a datum tohoto stanoviska.

Stanovisko bylo vydáno na základě plné moci udělené provozovatelem distribuční soustavy SMP Net, s.r.o.

Zpracoval:
David Lochman
Technik plyn. zařízení OSPM-Op2
odděl. reg. oper. správy sítí Opava
+420595142135
david.lochman@rwe.cz

Přílohy:
Kontaktní list, Orientační snímek polohy plynárenského zařízení

Rozdělovník:
Neuvedeno


RWE Distribuční služby, s.r.o.
Plynářská 499/1
657 02 Brno



Datum: 08.12.2008