

S-JSTK
LOMY, NÁPOJENÍ, KŘÍŽENÍ
L1 – 512065,59 / 1067551,38
L2 – 512066,35 / 1067546,64
N1 – 512065,32 / 106752,66
N2 – 512066,64 / 1067545,37
N3 – 512067,06 / 1067543,52
K2 – 512065,97 / 106754901

745/1

746/1

746/1

746/1

nové:
PŘELOŽKA PLYNOVÉ PŘÍPOJKY
TR 32x3,0 PE100RC, SDR11
7,6 m
viz. výkres č. 005

TRUBKA d32 PE100RC, SDR11
S OCHRANNÝM PP PLÁŠTĚM

KRAJNICE VOZOVKY

ČIHAČKA
S ULIČNÍM POKLOPEM
DLE TP6 700 21

ELEKTROVÍČKO
d63 PE100 SDR11

CHRANIČKA d160 PE100 SDR17,6
TRUBKA d90 PE100RC, SDR17,6
S OCHRANNÝM PP PLÁŠTĚM

ELEKTROVÍČKO d63
PE100 SDR11

PŘÍPOJKOVÁ
NAVŘTÁVACÍ OBJÍMKKA
d90/d32 PE100 SDR11

SO 02 REKONSTRUKCE ZATRUBNĚNÍ

legenda:

- PROVOZNÍ TLAK 300 kPa
- STAVBU PROVĚST V SOULADU S ČSN EN 12007, TP6 702 01, TP6 700 21, TP6 700 24, TP6 905 01 A ČSN EN 12 327
- ZKOUŠENÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU PROVĚST DLE ČSN EN 12327 A TP6 913 01
- PO PŘELOŽENÍ PLYNOVODU BUDE OBTOK ZRUŠEN A KONCE ZASLEPENY ELEKTROVÍČKEM d63

- ✓ STÁVAJÍCÍ OPLOČENÍ – BUDE ZRUŠENO
- ✓ NOVÉ OPLOČENÍ – NÁVRH
- VODOVODNÍ ŘÁD LT DN150
- ČEZ NADZEMNÍ VEDENÍ NN DO 1kV
- ČETIN PODZEMNÍ METALICKÝ SĐĚLOVACÍ KABEL
- STÁVAJÍCÍ SLT PLYNOVOD d90
- PŘELOŽKA SLT PLYNOVODU d90

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S - JTSK

PROJEKTANT: Rostislav Konvička		VYPRACOVAL: Boris Novotný		TERMOSEKVIS HLAVNÍ NÁM. 28, KRNÓV ☎ +420 603 306 501	
INVESTOR: Město Krnov, IČ: 00296139		Hlavní náměstí 96/1, 79401 Krnov		DATUM: srpen 2019	
AKCE: Odlehčovací příkop Krnov - Chomýž, SO 02 Rekonstrukce zatrubnění		Parc. č. 909, k.ú. Krásné Loučky		ČÍS. ZAK.: 1906	STUPEŇ: DPS
OBSAH: SO 03 Úprava stávajícího STL plynovodu		Detailní situace přeložky plynovodu a plynové přípojky		ČÍS. VYKŘ./FORMAT: a02/A3	
				MĚŘÍTKO: 1:50	

VOZOVKA – ASFALTOVÝ POVRCH

909 OKRUŽNÍ

FLEXIBILNÍ OCELOVÁ ROURA
TLAMOVÉHO PRŮŘEZU
SVĚTLÝ ROZMĚR 1440x970