



MET - hlavní uzemňovací svorka / čl.542.4 ČSN 332000-5-54 ed.3/

UPOZORNĚNÍ :

Veškeré přívody a odvody na MET musí být správně očíslovány za účelem následných revizí elektro !

NAPÁJENÍ :	3x240/400V + PE + N, 50Hz AC
OCHRANA :	automatické odpojení od zdroje TN-C, TN-S

Zdeněk Frýdl, 793 93 Brantice 339		IČO : 18101411	
Zodp.projektant:	Vypracoval:	Kreslil:	
Investor: Město Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov			
Název akce: Rekonstrukce elektroinstalace objektu MŠ Jiráskova, Krnov			
Výkres:	ELEKTROINSTALACE - RK obvodové schéma přípojnice MET		
Stupeň :			DPS
Datum:			03/2021
Měřítko:			
Formát:			A4
Č.výkr.:			D.1.4.7.03.05