


# RB - Rozváděč 1NP (část B)

typ OEZ - DistriSet DZ54-2403-EI30S, IP54  
provedení do zdi, oceloplechový, protipožární provedení



Název výrobku	ks
DZ54-2403-EI30S Oceloplechová rozvodnicová skříň zapuštěná, požární odolnost EI30S	1
PD-D-KMV01024 pro modulární systém DZ s výřezem, výška 150 mm	3
PD-D-KMV01024 pro modulární systém DZ bez výřezu, výška 100 mm	1
PD-R-ZAS1500 záslepka (RAL 7035), 55 modulů	1
PD-D-L35-VUZa TH35-15	3
PD-D-UM51 Plombovací šrouby, 4 ks	1
PD-RB-DV454PS ošlepicí schránka	1
MSO-40-3 Spínač MSO	1
SVC-350-3 SVZS přepetí typ 2	1
LTN-20B-3 Jistič LTN	1
LTN-10B-1 Jistič LTN	5
LTN-16B-1 Jistič LTN	15
LFN-40-4-DOA dýmový chránič LFN	5
plus ostatní veškerý potřebný materiál pro kompletaci RB	

Instalovaný Pi RB	Den kW	Noc kW
myčka	1,95	
RZ	3	
osvětlení	2,386	
jiné	6,8	
rezerva zahrada	6	
<b>Celkem Pi</b>	<b>20,136</b>	

**Veškeré přístroje NN typ např. OEZ**  
vypínací schopnost 10kA

<b>NAPÁJENÍ :</b>	<b>3x240/400V + PE + N, 50Hz AC</b>
<b>OCHRANA :</b>	<b>automatické odpojení od zdoje TN-C, TN-S</b>

Zdeněk Frýdl, 793 93 Brantice 339		IČO : 18101411		
Zodp.projektant:	Vypracoval:	Kreslil:		
Investor: Město Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov		Stupeň : DPS		
Název akce: <b>Rekonstrukce elektroinstalace objektu MŠ Jiráskova, Krnov</b>		Datum: 03/2021		
Výkres: ELEKTROINSTALACE - RB montážní schéma		Měřítko: A4		
		Č.výkr.: <b>D.1.4.7.04</b>		