

Thermokonsult

ZIMNÍ STADION KRNOV

Investor:	Město Krnov
Stavba:	Rekonstrukce chladicího zařízení
Provozní soubor:	Chladicí zařízení část strojní
Stupeň dokumentace:	Dokumentace pro provedení stavby – výběr zhotovitele

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Vypracoval:	Ing. Jiří Pozděna
Odp. projektant:	Ing. Jiří Pozděna
Schválil:	Ing. Jiří Pozděna
Datum:	říjen 2022

A.1 IDENTIFIKAČNÍ údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

- a) Název stavby: Rekonstrukce chladicího zařízení ZS Krnov
- b) Místo stavby: Zimní stadion Krystal
Petrovická 6
794 01 Krnov
p.č. 995/1, 995/5
- c) Předmět dokumentace: Dokumentace pro provedení stavby – výběr zhotovitele

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

Sídlo: Město Krnov
Hlavní náměstí 96/1
Pod Bezručovým vrchem
794 01 Krnov

IČO: 00296139

DIČ: CZ00296139

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace:

a) Zpracovatel dokumentace

Thermokonsult

Sídlo: Čínská 882/16 16000 Praha 6

IČO: 15109411

DIČ: CZ 501025343

b) Hlavní projektant

Ing. Jiří Pozděna CSc

Evidován u ČKAIT pod číslem 004496 v oboru Technologická zařízení staveb

A2 Členění stavby na objekty, technická a technologická zařízení

Provozní soubory

PS 01 – strojně technologická část

- Nové pístové kompresory
- Nový odpařovací kondenzátor
- Nový systém využití odpadního tepla čpavku
- Nová čerpadla cirkulační vody odpařovacího kondenzátoru
- Nové čerpadlo vyčerpávání sněžné jámy vč. pískové filtrace
- Nová čerpadla solanky
- Nové potrubní rozvody

A.3 Seznam vstupních podkladů

Podkladem pro zpracování dokumentace pro povolení stavby je:

- Prohlídka stávajícího stavu
- Jednání s investorem na místě