
Ing. Jana Fišerová

Albrechtická 1796/194
794 01 Krnov

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
1106630765

VYŘIZUJE / LINKA
Baroš / 800 850 860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Zábřeh/ 27.11. 2019

Věc: ŽÁDOST O SOUHLAS S UMÍSTĚNÍM STAVBY V OCHRANNÉM PÁSMU ČEZ DISTRIBUCE, A. S.

Vážený žadateli,

našemu pracovišti byla předložena Vaše žádost o umístění stavby v ochranném pásmu (OP) zemního kabelového vedení VN/NN 22/0,4kV, s názvem: „**Rekonstrukce střechy ZŠ Dvořákův okruh 60/2, Krnov**“ parc.č.117, 112, 124 a 121 v k.ú. Krnov - Horní Předměstí. Po prošetření jsme zaujali následující stanovisko:

plánovaná stavba je situována do ochranného pásma stávajícího zemního kabelového vedení VN/NN 22/0,4kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.. Ochranné pásmo výše uvedeného zemního kabelového vedení je **1m** na každou stranu od krajního kabelu VN/NN, podle zák. č. 79/1957 Sb., zák. č. 458/2000 Sb. a vládního nařízení č 80/1957 Sb. za jejichž účinnosti bylo toto vedení postaveno


souhlasíme s umístěním výše uvedené stavby v tomto OP za následujících podmínek:


- skutečná trasa a hloubka podzemního vedení VN/NN musí být před dokončením projektu protokolárně vytýčena pracovníkem společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
- při realizaci stavby musí být ve vztahu k zařízení DS dodrženy veškeré platné normy, předpisy a respektována veškerá omezení vyplývající z existence OP zařízení DS, zejména musí být dodrženy minimální vodorovné a svislé odstupové vzdálenosti dle ČSN 73 6005
- nevyhnutelné přeložky zařízení VN/NN v majetku ČEZ Distribuce, a.s. je nutno projednat s pracovníky oddělení Připojování - Morava, před vlastní realizací stavby
- Pokud dojde ke změně stavby před dokončením, musí být tato změna u nás předem projednána a odsouhlasena.
- **před zahájením stavby je nutno podat „Žádost o udělení souhlasu s činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy“ dle § 46, odst. 11 zákona č.458/2000 Sb., která bude udělena na zhotovitele stavby.**

Toto vyjádření č. 1106630765 lze použít pro účely vydání územního souhlasu, stavebního povolení, ohlášení stavby, společné povolení, dodatečné povolení a to za předpokladu splnění výše uvedených podmínek. V opačném případě se stavbou nesouhlasíme.

Platnost toho to vyjádření je 1 rok o ode dne vydání.

S pozdravem



 **DISTRIBUCE**
ČEZ Distribuce, a. s.
Děčín - Děčín IV-Podmokly
Teplická 874/8, PSČ 405 02
IČO: 247 29 035

246

Ing. Libor Socha
vedoucí oddělení SEM Sítě Morava