PŮDORYS 1. NP

M 1:75



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTÍ	ÚPRAVA POVRCHU PODLAH	ÚPRAVA POVRCHU STĚN/STROPU	SV. VÝŠKA	PLOCHA
101	ZÁVĚTŘÍ	KERAMICKÁ DLAŽBA ČISTÍCÍ ZÓNA	.	1990–2670mm	4,3
102	CHODBA	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ SOKL	2500mm	3,2
103	ÚKLIDOVÁ KOMORA	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD V=2000mm	2500mm	1,6
104	ŠATNA	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ SOKL	2500mm	3,8
105	WC PERSONÁL	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD V=2000mm	2500mm	2,7
106	KUCHYŇ	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD V=2000mm	2500mm	9,3
107	JÍDELNA	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ SOKL	2500mm	13,5
108	CHODBA	PVC	PVC SOKL	2600,2240mm	7,4
109	DENNÍ MÍSTNOST	PVC	PVC SOKL	2220mm	8,5
110	WC PERSONÁL	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD V=1780mm	3100mm	1,9
111	KOMUNIKAČNÍ HALA	PVC	PVC SOKL	3060–3100mm	16,4
112	HERNA I	PVC	PVC SOKL	3050mm	60,2
113	HERNA II	PVC	PVC SOKL	3060mm	60,5
114	ZÁVĚTŘÍ	ZÁMKOVÁ DLAŽBA	.	2400mm	3,7
115	ZÁDVEŘÍ	KERAMICKÁ DLAŽBA KOBEREC	KERAMICKÝ SOKL	2370mm	4,1
116	ŠATNA	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ SOKL	2400mm	23,9
117	HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ DĚTÍ	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD V=2000mm	2500mm	12,1
118	POHOTOVOSTNÍ WC	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD V=1240mm	2570mm	1,4
119	ZÁDVEŘÍ	KERAMICKÁ DLAŽBA	.	2650mm	2,1
120	TECHNICKÁ MÍSTNOST	BETON / NÁTĚR NA BETON	.	2260mm	11,2
121	SKLAD NÁŘADÍ	BETON / PVC	.	2290mm	2,6
122	SKLAD NÁŘADÍ	BETON / PVC	.	2300mm	2,6
123	DŘEVĚNÁ PERGOLA	ZÁMKOVÁ DLAŽBA	.	2250–2600mm	23,3

LEGENDA ÚT

1.07 22°C — ČÍSLO MÍSTNOSTI, VÝPOČTOVÁ TEPLOTA

Qc = 480 W
Q = 60 W/m2
S = 8 m2
l = 100 m
a = 100 mm
R = 0,15 m2K/W

- Qc CELKOVÝ VÝKON
- Q INTENZITA TEPELNÉHO TOKU
- S PLOCHA MÍSTNOSTI
- l DÉLKA TOPNÉ SMYČKY
- a ROZTEČ POTRUBÍ
- R TEPELNÝ ODPOR KRYTINY

PLOCHA S PODLAHOVÝM VYTÁPĚNÍM

NOVÉ POTRUBÍ Cu PŘÍVOD ÚT izol.

NOVÉ POTRUBÍ Cu ZPÁTEČKA ÚT izol.

STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ POTRUBÍ PŘÍVOD ÚT

STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ POTRUBÍ ZPÁTEČKA ÚT

TRUBKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO

DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO JEDNODUCHÉ

STÁVAJÍCÍ DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO S BOČNÍM PŘIPOJENÍM

Ⓣ TERMOSTATICKÁ HLAVICE

E.N. STÁVAJÍCÍ EXPANZNÍ NÁDOBA 80 lt, 6bar

B STÁVAJÍCÍ ZÁSOBNÍK TV

K STÁVAJÍCÍ ZÁVĚSNÝ PLYNOVÝ KOTEL O VÝKONU 45 kW

R+S1 ROZDĚLOVAČ A SBĚRAČ PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ PRO 4 TOPNÉ SMYČKY (600x730x130)

R+S SDRUŽENÝ ROZDĚLOVAČ A SBĚRAČ PRO DVĚ TOPNÉ VĚTVE vč. ZOLACE

TEPLOTNÍ SPÁD TOPNÉ VODY PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ: 48/40 °C
TEPLOTNÍ SPÁD TOPNÉ VODY PRO OTOPNÁ TĚLESA: 70/50 °C
CELKOVÁ TEPELNÁ ZTRÁTA PROSTORŮ S PODLAHOVÝM TOPENÍM: 4,2 kW

RADIM BARTEK
Jeřichovice 160
742 45 Fulnek
Tel.: 604 652 254
email: r.bartek@email.cz

Zodpovědný projektant: Ing. G. Akritidis	Podpis :
Vypracoval : Radim Bartek	Podpis :
Investor: Město Krnov, Hlavní Náměstí 96/1, 794 01 Krnov	
Místo stavby: Krnov	
Akce : **STAVEBNÍ ÚPRAVY, VZT – MŠ SLUNEČNICE BRUNTÁLSKÁ 1400/80, 794 01 KRNOV**	
Část : **D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB**	
Obsah : **VYTÁPĚNÍ**	
Název : **PŮDORYS 1. NP**	

Číslo zakázky : 39/2021
Měřítko : 1:100
Datum : 05/2021
Formát : A3
Stupeň : DPS

Č. výkresu : D.1.4.2–B1