


HLUKOVÁ SITUACE M 1:500

LEGENDA

- UNITŘNÍ REKUPERAČNÍ JEDNOTKA ATREA DUPLEX 570 EC5.RD5
- HLADINA AKUSTICKÉHO TLAKU JEDNOTKY V EXTERIÉRU VE VZDÁLENOSTI 3m - 31 dB
- UNITŘNÍ REKUPERAČNÍ JEDNOTKA ATREA DUPLEX 850 INTER
- HLADINA AKUSTICKÉHO TLAKU JEDNOTKY V EXTERIÉRU VE VZDÁLENOSTI 3m - 26 dB
- AKUSTIKA DO OKOLÍ V INTERIÉRU VE VZDÁLENOSTI 1m
PŘI max. ÚYKONU 770 m3/h, 0 Pa JE 36 dB
- DOTČENÝ OBJEKT - MŠ SLUNEČNICE
- CHRÁNĚNÉ OBJEKTY - RODINNÉ DOMY

POZNÁMKY

- Z TECHNICKÉHO POPISU VZDUCHOTECHNICKÝCH JEDNOTEK VYPLÝVÁ, ŽE UDÁVANÉ TECHNICKÉ PARAMETRY JSOU V SOULADU S USTANOVENÍM ZÁKONA č.258/2000 Sb., O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH SOUVISEJÍCÍCH ZÁKONŮ A V SOULADU S NAŘÍZENÍM VLÁDY č.272/2011 Sb., O OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘED NEPŘÍZNIVÝMI ÚČINKY HLUKU A VIBRACÍ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
- NAVRŽENÉ VZDUCHOTECHNICKÉ JEDNOTKY JE MOŽNO ZAMĚNIT ZA JEDNOTKY JINÝCH VÝROBCŮ STEJNÝCH NEBO LEPŠÍCH TECHNICKÝCH PARAMETRŮ !!!



STAVEBNÍ ÚPRAVY, VZT - MŠ SLUNEČNICE BRUNTÁLSKÁ 1400/80, 794 01 KRNOV INVESTOR: MĚSTO KRNOV, HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 96/1, 794 01 KRNOV		RZ 145-2021/02 PROSINEC 2021 DPS měřítko 1:500 ozn.výkr. C.1	
PROJEKTANT R.ZATLOUKAL		PARÉ ČÍSLO	HLUKOVÁ SITUACE C. SITUAČNÍ VÝKRESY

