

OPRAVA A ZATEPLENÍ FASÁDY OBJEKTU HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 103/30, KRNOV

Vyjádření architekta města Krnova

Objednatel: Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov

Projektant: Radovan Zatloukal, P. Bezruč 139/14, 793 95 Město Albrechtice
Ing.arch. Marcel Kolarz – barevné řešení fasády

I. Popis návrhu:

- a) Je navržena celková oprava fasády
- b) Severní strana do náměstí nebude zateplena
- c) Jižní strana bude zateplena
- d) Základní barevné řešení – dva odstíny šedé, výkladec dřevěný

II. Vyjádření:

- a) Bude respektováno plastické členění fasády ze strany náměstí
- b) Na jižní straně bude u ustupující části použito obdobné členění (parapetní pásy) jako ze strany náměstí. Meziokenní plocha bude vystupovat proti parapetnímu pásu o min. 20 mm.
- c) Pásy v úrovni oken budou tmavší, parapetní pásy a všechny plastické prvky světlejší.
- d) Změny barev nebudou prováděny na nárožích a v plochách, pouze v rozích
- e) Konečné vzorky barev budou odsouhlaseny na panelech o rozměrech min. 0,5 x 1,0 m.
- f) Kvalita provedení a detaily budou řešeny s autorem projektu a TDI přímo na stavbě.
- g) Místo silikonového nátěru doporučuji použít silikátový s garantovanou vysokou peropropustností
- h) V nabídkovém řízení by měla být podmínka respektování navrženého zateplovacího fasádního systému, nebo doložení jiného na stejné kvalitativní úrovni.

V Krnově, 6.2. 2018

S pozdravem L. Dehner

Ing. arch. Lubomír Dehner
architekt města Krnova

kkrnov

Městský úřad Krnov

Hlavní náměstí 1
794 01 Krnov

tel.: +420 554 697 707

mobil: 608 880 559

e-mail 1: architekt@muknov.cz

e-mail 2: dehner.lubomir@seznam.cz