

HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 103/30, KRNOV

OPRAVA A ZATEPLENÍ FASÁDY

Vyjádření architekta města Krnova

Objednatel: Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov

Projektant: Radovan Zatloukal, P. Bezruč 139/14, 793 95 Město Albrechtice
Ing.arch. Marcel Kolarz – barevné řešení fasády

I. Popis návrhu:

- a) Je navržena celková oprava fasády
- b) Severní strana do náměstí nebude zateplena a je řešena ve dvou barevných odstínech
- c) Jižní strana bude zateplena a je navržena v jednobarevném světlém provedení
- d) Základní barevné řešení – dva odstíny „khaki“ zelené, výkladec stávající

II. Vyjádření:

- a) Dle závazného stanoviska SPP č. 43/2017 z 20.9. 2017 je navržen silikonový nátěr ve dvou odstínech – zelené a bílé. Tento rozpor je nutno opětovně projednat se SPP.
- b) Konečné vzorky barev budou odsouhlaseny na panelech o rozměrech min. 0,5 x 1,0 m.
- c) Kvalita provedení a detaily budou řešeny s autorem projektu a TDI přímo na stavbě.
- d) Místo silikonového nátěru doporučuji použít silikátový, s garantovanou vysokou paropropustností
- e) V nabídkovém řízení by měla být podmínka respektování navrženého zateplovacího fasádního systému, nebo doložení jiného na stejné kvalitativní úrovni.

V Krnově, 13.2. 2018

S pozdravem L. Dehner

Ing. arch. Lubomír Dehner
architekt města Krnova

kkrnov

Městský úřad Krnov

Hlavní náměstí 1
794 01 Krnov

tel.: +420 554 697 707

mobil: 608 880 559

e-mail 1: architekt@muknov.cz

e-mail 2: dehner.lubomir@seznam.cz