



Poznámka:
Číslování ve výkrese :E1(Q1) 18.1
E1(Q1) - typ světla (vypínače)
18 - číslo jističe v rozváděči
1 - číslo vypínače v obvodu

Poznámka:
elektronický vstupní systém bude ponechán,
bude pouze dotaženo nové napájení z hlavního
rozdávěče.

Legenda:
Q6 vypínač střídavý č. 6, 10A, 230V typ ABB tango
NP3 nouzové světlo s piktogramem V-TEC 3h, Baterie: Ni-Cd AA, 3,6 V, 0,6Ah.
E3 PHILIPS WL140V LED34S/840 PSU WH
EVS elektronický vstupní systém (stávající)

Investor	Zodpovědný projektant	Vypracoval/kreslil		
Město Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov	Karel Cyprich IČ: 07209789 tel: 777982082	Karel Cyprich IČ: 07209789 tel: 777982082		
Místo stavby: Mateřská škola Krnov, Žižkova 34, okres Bruntál, 794 01			Měřítko	1:150
			Zakázkové	07/2025
			Formát	610x297
Název stavby: MŠ Žižkova – rekonstrukce elektro – 1.etapa			Stupeň	DPS
			Datum	28.7.2025
Výkres: Situační schéma el. obvodů spojovací krček			Číslo výkresu D.1.2.5.2–E4	