

Pohled čelní - návrh výkladce



- POZNÁMKY:**
- Pro opravu fasády spojenou s osazením nových přesazených výkladců v 1.NP je vychozím podkladem samostatná DSP akce pro výměnu oken a vstupních dveří (vydáno SP ze dne 3.9.2019) a dále samostatná PD s řešením opravy krovy, střechy a vzniklých statických poruch. Upozorňuji, že všechny tyto úpravy (týkající se výplní a krovy se střechou, včetně nutného statického zajištění zjištěných poruch) musí předcházet opravě fasády.
  - Nové oplechování římsy a parapetů (koordinovat s plánovanou výměnou oken de samostatné PD) bude z titanizinkového plechu opatřeným nátěrem v odstínu dle barvy tektonických prvků fasády - viz výše. Nové okapy a svody jsou též řešeny v rámci projektu obnovy zastřešení – předpokládá se odstín středně šedý.
  - oprava čelní fasády
    - nutno zachovat stávající architektonický vzhled fasády, respektovat všechny ozdobné prvky
    - odstraněny nesoudržné zvětřalé omítky vč. stáv. fasádního obkladu a ocel. kci, řádné očištění,
    - vyspravení novou jádrovou omítkou vápennou s velikostí zrna 0-3mm
    - nové přestukování hladkých ploch vápennou omítkou s vysokým obsahem hydraulického vápna s velikostí zrna 0,6mm
    - v soklové části bude aplikována vysoušecí omítka ukončena 50mm nad okolním terénem, sokl v ploše oddělen pouze mělkou nutou v omítce
    - dvojnásobný fasádní nátěr na silikátové báze - odstín vzorkován předložen k odsouhlasení zástupcům památ. péče
    - nutno dodržet odpovídající technologické postup dle použitých materiálů daných jejich výrobcí, nutá průběžná konzultace se zástupci památkové péče
  - Štuková výzdoba na průčelní fasádě bude štukatérsky opravena formou očištění druhotných nátěrů, obnovy původní profilace, zpevnění injektováním, doplnění a domodelování chybějících štukových prvků tradičními štukatérskými materiály. Nutno zohlednit zvýšenou pracnost a odpovídající odbornost pro opravu štukové výzdoby.
  - Fasáda bude dvoubarevná - dle závěru stratigrafického průzkumu
    - plocha v hladkých omítkách ve světle šedé barvě např. Keim 9471 nebo 9468 (bude předvybráno na KD a udělány vzorky, ty následně odsouhlaseny se zástupci památkové péče)
    - tektonické prvky budou jemně světle béžovohnědé imitující kamenné prvky (při této variantě musí být proveden podnátěr např. Keim 9253 a druhý nátěr prováděn buď tupováním nebo krouživým natíráním v odstínech buď Keim 9449 nebo 9248 (vybráno vzorkováním na KD zástupci památkové péče)
    - větrací otvory opatřit mosaznými větr. mřížkami
  - Nové přesazené výkladce- tři samostatné dřev. konstrukce (masiv dub) navazující na stávající otvory, profilace dle výrobní dokumentace s povrchovou úpravou (krycí nátěr červenohnědý) odolnou na UV záření - bude předloženo vzorkování zást.památkové péče k odsouhlasení
  - izolační zasklení (max Ug=1,1 W/m2K)
  - nové výkladce budou osazeny na žulovém podstavci uloženém na beton. soklu (beton C25/30 XC2 + výztuž 4\*d12 průběžná v rozích, třmínky d8/740mm po 150mm, kotvení ke stávající obvod, kci do hl. min 200mm pruty d16/350mm střídave po 100mm
  - v místech stávajících vstupů budou osazeny žulové stupně
  - všechny kamenné prvky nutno zaměřit před výrobou na stavbě
  - při zazdívce sklep. oken nutno zachovat šterbinu min.š.50mm pro odvětrání sklep. prostor, budou osazeny větrací mřížky ve spodní části nových výkladců
  - úprava chodníku - viz popis výkres dílčích řezů

PROJEKTANT:	Ing. Jana Fišarová	Ing. Jana Fišarová	
VYPRACOVAL:	Ing. arch. Marcel Kolarz, St. Purkartice 152, tel. 604175255	Albrechtická 1796/194	
INVESTOR:	Město Krnov, Hlavní nám.96/1, Krnov, 794 01, IČ:00296139	794 01 Krnov	
NÁZEV:  Objekt Hlavní náměstí 4, Krnov - oprava fasády		IČ : 451 743 77	
		DIČ : CZ 625121398	
		DATUM:	01 / 2021
OBSAH: Pohled čelní - návrh výkladců		STUPEŇ PD:	Dokumentace pro společné povolení
		MĚŘITKO: 1: 100	ČÍSLO VÝKRESU: <b>D.1.2.-04</b>