


UPOZORNĚNÍ :
V případě dodávky zdroje UPS na 230V
bude jistič J3 změněn na LTN 20A/1/C

NAPÁJENÍ : 3x240/400V + PE + N, 50Hz AC

OCHRANA : automatické odpojení od zdroje TN - C - S

Zdeněk Frydl, 793 93 Brantice 339		IČO : 18101411		
Zodp.projektant:	Vypracoval:	Kreslil:		
Ing. M.Geryk + Ing. J.Géryk MG&JG				
Stavba : OBCHODNÍ DŮM KRNOV, HLAVNÍ NÁM. 2001/43 - STAVEBNÍ ÚPRAVY			Č.zakázky:	
Stavebník : Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov			Datum: 08/2025	
Výkres: ELEKTROINSTALACE - RHP, montážní schéma			Měřítko:	
			Formát: A4	
			Č.výkr.: D.1.4.5- 02.02	