

LEGENDA SVÍTIDEL

B LED průmyslové svítidlo, IP65, opálový difusor, 40W, 5500lm, min. 4000K

LEGENDA

- svítidlo nástěnné IP44
- PIR svítidlo vybaveno pohybovým čidlem
- spínač sériový – ř.5 IP44
- zásuvka 230V/16A IP44
- zásuvka 400V/16A
- rozvaděč silnoproudý

POZNÁMKY:

- Umístění koncových prvků (zásuvek, vypínačů apod.) koordinovat na stavbě dle upřesnění umístění zařizovacích předmětů a požadavku investora.

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE:




Rozvodné soustavy:
– 3NPE stř. 50Hz, 400/230V TN–S

Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude zajištěna v souladu s ČSN 33 2000–4–41 ed.3, ČSN 33 2000–5–54 ed.3, a souvisejícími normami podle odkazů v těchto normách. Ochrana při poruše je zajištěna ochranným pospojováním a automatickým odpojením od zdroje. Ochrana před nebezpečným dotykem bude zajištěna izolací živých částí, kryty nebo přepážkami. Světelné okruhy a zásuvkové okruhy (do 32A včetně) jsou navíc doplněny o doplňkovou ochranu proudovým chráničem s vybavovacím proudem 30mA.

ROZSAH DOKUMENTACE DSP

Dokumentace pro společné povolení slouží pouze pro účely stavebního řízení. Není svým rozsahem a podrobností určena pro provádění stavby.



AKCE		ČOV Krnov - nástavba dispečinku																					
VYPRACOVAL		RADIM BLAŽÁK				KONTRLOVAL		RADIM BLAŽÁK															
MÍSTO										Areál ČOV Krnov, správní budova, p.č.1532, k.ú.: Opavské Předměstí		PARE											
INVESTOR										Město Krnov, IČ 00296139, Hlavní náměstí 96/1, 79401 Krnov													
ČÁST		D.1.4.4		DATUM		06/2024		ZAKÁZKA		2024/17		STUPEŇ		DSP		FORMÁT		3xA4		MĚŘITKO		1:50	
ČÁST										SILNOPROUDÁ A SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA												ČÍSLO VÝKRESU	
PŘÍLOHA										Elektroinstalace - 1.NP												D.1.4.4-2	

Radim Blažák, Dolany 589, 783 16 Dolany, mobil: 777 578 306, email: info@elektroblatak.cz