


plynový závěsný kondenzační kotel
s vestavěným zásobníkem teplé vody
o obsahu 55 litrů, jmen. výkon 1,8 - 19,0 kW,
spotřeba zem. plynu 1,75 m3/hod,
el. krytí IP41, el. nap. 230V,
koaxiální odkouření 60/100 mm vedeno
nad střechu, emise tř. NOx=6

— . — . — studená voda
— teplá voda
- - - - - cirkulace

- Ⓟ Pračka
podomítková zápachová uzávěrka 40/50
- Ⓢ Umyvadlo
baterie umyvadlová páková stojánková
kulový kohout rohový 1/2" – 2x
- Ⓛ Dřez
baterie dřezová páková stojánková
kulový kohout rohový 1/2" – 2x

Svazek/část	1.1.4.e Zařízení zdravotně tech.instalací	Ing. Martin Škrobánek	projekce zdravotně technických instalací
Zodpov.projektant	ing. Tuček	Na Příčnici 882/29, 739 32 Vratimov	tel.: 774 080 796
Vypracoval	ing.Škrobánek	Zak. číslo	

Zodpov.projektant	Vypracoval	Kreslil	 <div>ing. Pavel Tuček Architektonická a projektční kancelář, Lanžhotská 3448/2, 690 02 Břeclav Tel. 774 03 03 30, 530 502 440 tucek@projekt.cz, www.projekt.cz</div>	
ing. Pavel Tuček	Gálová	Gálová		
Investor			Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov	
Stavba			Formát	2A4
Objekt SO 02 Přístavba HZ			Datum	06/2025
			Stupeň	DSP
Obsah výkresu			Zak. číslo	1:50
			Měřítko	Číslo výkresu 1:50 1.1.4.e.06