

LEGENDA OTOPNÝCH TĚLES

**VÝMĚNA OT** —  
VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH OTOPNÝCH TĚLES FORMOU KUS ZA KUS (ZACHOVÁNÍ KONSTRUKČNÍHO TYPU TĚLESA, ROZMĚRŮ A POZICE; POPŘ. POUŽE DROBNÉ POSUNUTÍ); VÝMĚNA VČETNĚ PŘÍPOJOVACÍCH ARMATUR A TERMOSTATICKÝCH HLAVIC  
JEDNA SE O HLINÍKOVÁ ČLÁNKOVÁ OTOPNÁ TĚLESA JEDNOSTRANNÝM BOČNÍM PŘÍPOJENÍM  
SPECIFIKACE NAPŘ.:  
A 9/600/100  
HLOUBKA TĚLESA v mm  
PŘÍPOJOVACÍ ROZTEČ v mm  
POČET ČLÁNKU  
TYP TĚLESA – HLINÍKOVÉ, ČLÁNKOVÉ

**NAPOJENÍ TĚLES – VÝMĚNA PŮVODNÍCH ARMATUR VE STEJNÉM KONSTRUKČNÍM PROVEDENÍ I DN:**  
TP(R)V–XX–R  
XX  
R  
DIMENZE VENTILU – PŘEVZATO Z PŮVODNÍ PD – PŘED OBJEDNÁNÍM PŘEVĚŘIT NA MÍSTĚ!  
REGULAČNÍ NASTAVENÍ VENTILU – PŘEVZATO Z PŮVODNÍ PD – PŘED DEMONTÁŽÍ PŘEVĚŘIT NA STÁVAJÍCÍM VENTILU JEHO NASTAVENÍ A POROVNAT S PŘEDPISY!  
TERMOSTATICKÁ HLAVICE S VESTAVĚNÝM KAPALINOVÝM ČIDLEM (M30x1,5) S KUPY PRO OMEZENÍ NASTAVENÍ  
REGULACE URČENO PRO TERMOSTATICKÉ VENTILY  
REGULAČNÍ UZAVÍRATELNE SPOJENÍ S VYPOUŠTĚNÍM PRŮME (R–ROHOVÉ), PN10  
DIMENZE VENTILU – PŘEVZATO Z PŮVODNÍ PD – PŘED OBJEDNÁNÍM PŘEVĚŘIT NA MÍSTĚ!  
NASTAVIT NA MAX. OTEVŘENÍ (OVĚŘIT DLE NASTAVENÍ PŮVODNÍHO VENTILU – PŘED DEMONTÁŽÍ)  
VYPOUŠTĚCÍ KOKHOUT S VNĚJŠÍM ZAVÍTEM A ZÁTKOU, PN10

**STÁVAJÍCÍ OT** —  
STÁVAJÍCÍ OTOPNÁ TĚLESA – PONECHÁNA V CELÉM ROZSAHU BEZ ZMĚN

**NOVÁ OT** —  
NOVÁ OTOPNÁ TĚLESA – DOPLNĚNÍ V RAMCI DIVADELNÍHO SÁLU (POŽADAVEK INVESTORA)  
KONSTRUKČNĚ TOTOŽNÝ TYP JAKO VÝMĚROVANÁ OTOPNÁ TĚLESA – TZN. HLINÍKOVÁ ČLÁNKOVÁ OTOPNÁ TĚLESA S JEDNOSTRANNÝM BOČNÍM PŘÍPOJENÍM


LEGENDA POTRUBÍ

— STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ Z OCELI – PONECHÁNO BEZ ZMĚN POUŽE LOKÁLNÍ OPRAVY POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ (OŠKRBÁNÍ, NÁTĚR, ZAPRAVENÍ ATD.); POPŘ. DOPLNĚNÍ TEPELNÉ IZOLACE  
— STÁVAJÍCÍ PATERNÍ ROZVODY – PONECHÁNO BEZ ZMĚN  
— NOVÁ ČÁSTI PŘÍPOJOVACÍCH POTRUBÍ  
MATERIÁL: Cu POTRUBÍ SPOJOVÁNE LISOVÁNÍ, PRO NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ROZVODY A PŘÍPOJOVACÍ ARMATURY BUDOU POUŽITÝ PŘÍSLUŠNÉ LISOVACÍ PŘECHODOVÉ KUSY SE ZAVÍTEM  
POTRUBÍ BUDE IZOLOVÁNO PE TRUBICEMÍ TL. 20 mm NEBO OPATŘENO NÁTĚREM

POZNÁMKY

–MONTÁŽE JE NUTNO PROVÁDĚT V SOULADU S BEZP. PŘEDPISY A PŘÍSLUŠNÝMI NORMAMI (ČSN 060310, ČSN 050610, ČSN 050630).  
–PŘI PROVÁDĚNÍ JE NUTNÁ KOGORDINACE S OSTATNÍMI PROFESEMI A SE STAVEBOU.  
–PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY JE DODAVATEL POVINEN NASTUDOVAT TUTO PROJEKTOVOU DOKUMENTACI V CELÉM ROZSAHU. V PŘÍPADĚ JAKÝKOLIV NEJASNOSTI JE NUTNÉ KONTAKTOVAT AUTORA PD.  
–PŘED DEMONTÁŽÍ POTRUBÍ JE NUTNÉ OVĚŘIT JEHO ÚČEL A ZAROVNĚ ZMĚŘOVAT VŠECHNY NAPOJENÉ KOMPONENTY. POKUD BY NA STAVBĚ DOŠLO K ZAŠTĚNÍ ODÚŠNOSTI OPROTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI, MUSÍ ZHOTOVITEL KONTAKTOVAT ZASTUPCE INVESTORA A DOPOVEDNĚHO PROJEKTANTA.  
–PŘED OBJEDNÁNÍM NAVRŽENÝCH TECHNIKÝCH ZAŘÍZENÍ SE DOPORUČUJE PROMĚŘIT STAVEBNÍ ROZMĚRY PRO JEJICH MONTÁŽ V MÍSTĚCH INSTALACE, JESTLI NEDOŠLO ZE STRANY STAVBY NEBO JINÝCH PROFESÍ K ZMĚNÁM OPROTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI.  
–DODÁVKY, INSTALACE, ZPROVOZDŇENÍ ATD. MUSÍ BÝT PROVÁDĚNY V SOULADU S POKYNY DODAVATELŮ JEDNOTLIVÝCH ZAŘÍZENÍ.

±0,000 = ČISTA PODLAHA VSTUPU 1NP  
Tato dokumentace je určena pro provádění staveb a není určena k jiným účelům. Všechny změny a doplňky musí být schváleny nultou korespondencí s projektantem.  
Projektant nese odpovědnost při použití této přílohy, není v odpovědi za její obsah.

INVESTOR/CLIENT: Město Knov Hlavní náměstí 96/1 794 01 Knov IČ: 002 96 139		 STAV MORAVIA spol. s r.o Jirásk 570/30 702 00 Ostrova – Pířov IČ: 479 77 655	
ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ ČÁSTI/AUTHOR OF DESIGN SECTION: ING. VOJTECH DUŽEK – PROJEKCE VYTÁPĚNÍ, ZTI   IČ: 08 891 176   TEL: +420 732 344 867			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT/AUTHORIZED DESIGNER: ING. VOJTECH DUŽEK Duřák – 0891 176 – E: 110649 IČ: 0891 176		HLAVNÍ INŽENÝR/CHIEF PROJECT ENGINEER: ING. MAREK SZOTKOWSKI TEL: (+420 603 834 201) IČ: 0891 176	
MĚSTO AKCE/REGION: parcels 2, 2754/1 v k. G. Knov – Horní Předměstí [674737]		KRESLIL/DESIGNER: ING. VOJTECH DUŽEK –	
AKCE/PROJECT: Opravy po povodni – Městské divadlo Knov – PD		DATUM/DATE: 07/2025	
OBSAH/CONTENT: D.1.2.3 – VYTÁPĚNÍ		FORMÁT VÝKRESU/FORMAT: 841 x 914	
ST. OBJEKT/BUILD.OBJECT: SO.01		MĚRITKO/SCALE: 1:50	
NÁZEV VÝKRESU/DRAWING: PŮDORYS 1.NP		STUPEŇ PŮJEDNĚ: DPS	
		ČÍSLO DOKUM./PART: D.1.2.3.2	
		ČÍSLO VÝKRESU/NUMBER: 02	